#21179#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель	СТК Балтсервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 121В, Калининград
Номер абонента	2645
Порядковый номер	2176
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33365
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2023	0,684	57,77	23,93	128	71,7	61,5	-
25.02.2023	0,671	55,25	23,95	128	71,1	60,7	-
26.02.2023	0,66	54,24	23,93	128	70,8	60,3	-
27.02.2023	0,668	54,3	23,92	128	71,1	60,5	-
28.02.2023	0,692	55,57	23,96	128	72,2	61,5	-
01.03.2023	0,669	56,71	23,96	128	70,9	60,8	-
02.03.2023	0,647	54,64	23,93	128	70,5	60,3	-
03.03.2023	0,655	54,51	23,94	128	70,6	60,2	-
04.03.2023	0,673	53,4	23,99	128	71,9	61,1	-
05.03.2023	0,638	51,19	23,95	128	70,5	59,8	-
06.03.2023	0,658	52,43	23,96	128	71,1	60,3	-
07.03.2023	0,691	53,32	23,97	128	73,1	61,9	-
08.03.2023	0,692	53,19	23,97	128	72,8	61,7	-
09.03.2023	0,682	52,5	23,95	128	72,6	61,4	-
10.03.2023	0,663	51,8	23,95	128	71,4	60,4	-
11.03.2023	0,654	51,37	23,97	128	71,1	60,1	-
12.03.2023	0,657	51,91	23,95	128	71,6	60,6	-
13.03.2023	0,65	52,98	23,96	128	71,1	60,5	-
14.03.2023	0,629	54,58	23,96	128	70	60	-
15.03.2023	0,641	54,77	23,96	128	70,3	60,2	-
16.03.2023	0,641	53,36	23,89	128	71,1	60,6	-
17.03.2023	0,645	54,15	23,96	128	70,5	60,2	-
18.03.2023	0,637	55,82	23,92	128	70,2	60,3	-
19.03.2023	0,631	56,76	23,94	128	70,2	60,6	-
20.03.2023	0,609	55,64	23,96	128	69,4	60	-
21.03.2023	0,618	54,52	23,96	128	70	60,2	-
22.03.2023	0,603	54,72	23,94	128	69	59,5	-
23.03.2023	0,605	55,57	23,94	128	69	59,6	-
Итого:	18,263	1516,97	670,57	0	0	0	0
Гкал	15,706						

Общее время работы системы, ч	672
Период нормальной работы системы, ч	670,57

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2023	1902,157	158854	139596,2
23.03.2023	1920,42	160370,97	140266,77

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2023 7:26:54