

#76018#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

СТК Балтсервис, ООО, УК
Киевская 121В, Калининград
2645
2176
SKM-01
33365
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2024	0,675	57,43	24	0	73	62,9	-
25.02.2024	0,681	56,65	24	0	73,1	62,8	-
26.02.2024	0,68	57,1	24	0	73,5	63,2	-
27.02.2024	0,679	57,29	24	0	73,5	63,3	-
28.02.2024	0,661	56,5	24	0	73,2	63,2	-
29.02.2024	0,64	53,78	23	128	73	62,8	-
01.03.2024	0,66	57,78	24	0	72,6	62,8	-
02.03.2024	0,684	57,33	24	0	73,6	63,3	-
03.03.2024	0,668	56,79	24	0	73,3	63,2	-
04.03.2024	0,662	55,96	24	0	73,2	63,1	-
05.03.2024	0,685	56,11	24	0	73,3	62,9	-
06.03.2024	0,681	55,11	24	0	73,5	62,9	-
07.03.2024	0,673	54,93	24	0	74	63,5	-
08.03.2024	0,658	54,69	24	0	73,8	63,4	-
09.03.2024	0,654	53,17	24	0	73,5	63	-
10.03.2024	0,668	53,67	24	0	74,8	64,2	-
11.03.2024	0,662	54,77	24	0	73,4	63	-
12.03.2024	0,665	54,75	24	0	72,7	62,3	-
13.03.2024	0,678	56,07	24	0	73,3	62,9	-
14.03.2024	0,665	56,91	24	0	72,6	62,5	-
15.03.2024	0,657	57,97	24	0	72,8	63,1	-
16.03.2024	0,636	56,31	24	0	72,1	62,5	-
17.03.2024	0,638	54,94	24	0	72,2	62,2	-
18.03.2024	0,677	56,67	24	0	73	62,8	-
19.03.2024	0,695	56,19	24	0	73,4	62,8	-
20.03.2024	0,675	54,82	24	0	72,5	62	-
21.03.2024	0,668	55,82	24	0	72,3	62	-
22.03.2024	0,696	56,43	24	0	73,7	63,1	-
23.03.2024	0,677	56,55	24	0	73,5	63,3	-
Итого:	19,398	1622,49	695	0	0	0	0
Гкал	16,682						

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 695

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2024	2036,257	169411	147466,45
23.03.2024	2055,655	171033,49	148161,45

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 7:40:25