#297211#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель	СТК Балтсервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 121В, Калининград
Номер абонента	2645
Порядковый номер	2176
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33365
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
19.03.2026	0,684	50,57	24	0	73	61,4	-
20.03.2026	0,688	51,13	24	0	73,3	61,8	-
21.03.2026	0,674	51,05	24	0	72,6	61,3	-
22.03.2026	0,688	51,27	24	0	73,9	62,4	-
23.03.2026	0,693	52,42	24	0	74,2	62,9	-
24.03.2026	0,722	52,85	24	0	75,7	64	-
25.03.2026	0,692	51,77	24	0	74,6	63,2	-
26.03.2026	0,656	50,88	24	0	72,7	61,7	-
27.03.2026	0,669	51,8	24	0	73	61,9	-
28.03.2026	0,653	51,67	24	0	72,8	61,9	-
29.03.2026	0,663	51,86	24	0	73	62	-
30.03.2026	0,666	53,35	24	0	72,9	62,2	-
31.03.2026	0,668	53,27	24	0	73,4	62,7	-
01.04.2026	0,667	53,05	24	0	73,1	62,3	-
02.04.2026	0,676	52,42	24	0	73,8	62,7	-
03.04.2026	0,683	52,02	24	0	74	62,8	-
04.04.2026	0,622	43,16	24	0	72,8	60,5	-
05.04.2026	0,614	43,2	24	0	72,2	60	-
06.04.2026	0,637	42,95	24	0	73,7	61	-
07.04.2026	0,636	43,15	24	0	73,8	61,1	-
08.04.2026	0,647	44,61	24	0	74	61,6	-
09.04.2026	0,668	46,07	24	0	74,7	62,3	-
10.04.2026	0,651	46	24	0	73,9	61,8	-
11.04.2026	0,649	46,14	24	0	73,7	61,7	-
12.04.2026	0,678	46,63	24	0	75,3	62,9	-
13.04.2026	0,674	46,28	24	0	75,2	62,7	-
14.04.2026	0,635	45,53	24	0	73,2	61,3	-
15.04.2026	0,627	44,4	24	0	73,3	61,2	-
16.04.2026	0,618	42,5	24	0	73,2	60,7	-
17.04.2026	0,619	41,74	24	0	73,4	60,7	-
18.04.2026	0,606	41,57	24	0	72,8	60,3	-
Итого:	20,423	1495,31	744	0	0	0	0
Гкал	17,564						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
18.03.2026	2312,3	188275,31	165557,64
18.04.2026	2332,723	189770,62	166301,64

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:29:31