#21169#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель	СТК Балтсервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 121В, Калининград
Номер абонента	2645
Порядковый номер	2176
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33365
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2023	0,603	55,48	23,97	128	69,3	60	9,5
25.03.2023	0,608	55,03	23,95	128	69,7	60,2	7,8
26.03.2023	0,616	54,45	23,96	128	69,3	59,5	6
27.03.2023	0,63	52,64	23,99	128	70,2	59,9	2,1
28.03.2023	0,641	51,72	23,96	128	71,1	60,4	-1,5
29.03.2023	0,645	54,36	23,96	128	70,6	60,4	1,7
30.03.2023	0,628	55,37	23,97	128	69,5	59,8	7,1
31.03.2023	0,366	32,79	14,87	128	68,8	59,2	8,9
01.04.2023	0,638	54,75	23,97	128	70,3	60,3	5,2
02.04.2023	0,644	54,39	23,95	128	70,2	60	3,9
03.04.2023	0,65	53,84	23,94	128	70,5	60,1	1,7
04.04.2023	0,656	53,95	23,93	128	71	60,5	-0,1
05.04.2023	0,66	54,22	23,98	128	70,9	60,4	1
06.04.2023	0,646	54,24	23,96	128	70	59,8	2,3
07.04.2023	0,623	56,21	23,95	128	69	59,4	9,6
08.04.2023	0,621	56,67	23,94	128	69,2	59,8	10,3
09.04.2023	0,621	55,81	23,95	128	69,4	59,8	8,2
10.04.2023	0,592	55,19	23,95	128	68,7	59,5	7,9
11.04.2023	0,566	55,74	23,96	128	68,4	59,7	10
12.04.2023	0,56	54,67	23,97	128	68,7	59,9	11,3
13.04.2023	0,576	54,92	23,98	128	70,7	61,8	9,5
14.04.2023	0,569	55,53	23,97	128	71,1	62,3	11
15.04.2023	0,551	55,1	23,95	128	70,1	61,4	10,4
16.04.2023	0,553	54,62	23,95	128	70,2	61,4	6,1
17.04.2023	0,599	54,98	23,97	128	70,8	61,4	7,2
18.04.2023	0,594	54,28	23,94	128	70,4	61	9,5
19.04.2023	0,563	53,35	23,96	128	69,4	60,3	-
20.04.2023	0,187	18,62	15,44	128	50,8	46,6	-
21.04.2023	0	0	23,94	128	28,5	27,7	-
22.04.2023	0	0	23,95	128	27,4	25,9	-
23.04.2023	0	0	23,96	128	26,9	25,3	-
Итого:	16,406	1472,92	725,09	0	0	0	0
Гкал	14,109						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	725,09

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2023	1920,42	160370,97	140266,77
23.04.2023	1936,826	161843,89	140991,84

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 13:46:45