#21170#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель	СТК Балтсервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 121В, Калининград
Номер абонента	2645
Порядковый номер	2176
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33365
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2021	0,566	56,68	23,99	128	67,3	58,7	4
25.04.2021	0,566	56,7	23,98	128	67,4	58,8	3,7
26.04.2021	0,565	55,39	23,94	128	66,7	57,9	2,9
27.04.2021	0,591	56,02	23,97	128	68,2	59,1	4,1
28.04.2021	0,57	56,14	23,94	128	66,9	58,2	6,7
29.04.2021	0,553	56,43	24	128	65,7	57,3	9,3
30.04.2021	0,214	21,96	23,94	128	47,3	43,6	-
Итого:	3,625	359,32	167,76	0	0	0	0
Гкал	3,117						

Общее время работы системы, ч	168
Период нормальной работы системы, ч	167,76

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2021	1685,046	139808,97	123534,88
30.04.2021	1688,671	140168,29	123702,64

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
12.05.2021 12:56:31