#21167#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2021 по 23.10.2021

Потребитель	СТК Балтсервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 121В, Калининград
Номер абонента	2645
Порядковый номер	2176
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33365
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
02.10.2021	0,581	47,83	23,94	128	64,9	54,5	-
03.10.2021	0,558	51,89	23,96	128	63,7	54,4	-
04.10.2021	0,532	54,57	23,96	128	61,9	53,5	-
05.10.2021	0,529	55,13	23,99	128	61,6	53,3	-
06.10.2021	0,534	55,31	23,97	128	62,2	53,9	-
07.10.2021	0,62	58,95	23,97	128	66,4	57,4	-
08.10.2021	0,606	55,12	23,99	128	66,9	57,4	-
09.10.2021	0,592	52,11	23,98	128	67,1	57,3	-
10.10.2021	0,563	48,56	23,95	128	66,5	56,5	-
11.10.2021	0,593	46,44	23,97	128	68,4	57,4	-
12.10.2021	0,571	46,19	23,97	128	67,3	56,8	-
13.10.2021	0,54	45,07	23,95	128	65,9	55,6	-
14.10.2021	0,554	44,6	23,99	128	66	55,3	-
15.10.2021	0,559	45,2	23,98	128	66,6	56	-
16.10.2021	0,566	45,09	23,95	128	67,6	56,7	-
17.10.2021	0,57	45,09	23,96	128	67,8	56,9	-
18.10.2021	0,567	45,03	23,94	128	67,6	56,7	-
19.10.2021	0,591	44,62	23,95	128	68,4	57,1	-
20.10.2021	0,566	46,46	23,94	128	67,2	56,8	-
21.10.2021	0,57	46,7	23,97	128	67,8	57,3	-
22.10.2021	0,533	45,27	23,92	128	65,9	55,8	-
23.10.2021	0,499	43,98	23,94	128	63,8	54	-
Итого:	12,394	1069,21	527,14	0	0	0	0
Гкал	10,659						

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 527,14

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
01.10.2021	1689,02	140196,17	127390,48
23.10.2021	1701,414	141265,38	127917,61

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2021 18:44:58