#99375#

Отчёт по теплопотреблению за период с 08.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель	СТК Балтсервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 121В, Калининград
Номер абонента	2645
Порядковый номер	2176
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33365
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
09.10.2024	0,274	15,49	24	0	39,1	32,5	-
10.10.2024	0,538	34,41	24	0	65,6	54,2	-
11.10.2024	0,664	41,36	24	0	73	59,2	-
12.10.2024	0,666	43,87	24	0	73,5	60,5	-
13.10.2024	0,677	45,8	24	0	74,5	61,8	-
14.10.2024	0,659	46,05	24	0	73,7	61,4	-
15.10.2024	0,649	46,89	24	0	73,3	61,4	-
16.10.2024	0,416	27,79	24	0	60,4	52,1	-
17.10.2024	0,659	46,08	24	0	72,8	60,5	-
18.10.2024	0,625	43,03	24	0	71,5	59	-
19.10.2024	0,658	42,09	24	0	73,2	59,9	-
20.10.2024	0,639	41,66	24	0	73,2	60	-
21.10.2024	0,658	45,8	24	0	74	61,7	-
22.10.2024	0,64	45,63	24	0	73,9	61,9	-
23.10.2024	0,627	43,93	24	0	73,5	61,2	-
Итого:	9,049	609,88	360	0	0	0	0
Гкал	7,782						

Общее время работы системы, ч 360

Период нормальной работы системы, ч 360

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
08.10.2024	2075,021	172662,11	152937,37
23.10.2024	2084,07	173271,99	153297,37

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2024 14:59:53