#49948#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель	СТК Балтсервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 121В, Калининград
Номер абонента	2645
Порядковый номер	2176
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33365
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2023	0,657	56,18	24	0	73,6	63,6	-
25.10.2023	0,69	56,5	24	0	74,5	64	-
26.10.2023	0,67	55,07	24	0	74,1	63,6	-
27.10.2023	0,662	53,54	24	0	73,6	63	-
28.10.2023	0,66	51,63	24	0	73,6	62,6	-
29.10.2023	0,694	51,96	24	0	75,2	63,8	-
30.10.2023	0,696	55,26	24	0	75,8	65	-
31.10.2023	0,677	55,32	24	0	75	64,5	-
01.11.2023	0,683	54,82	24	0	75,1	64,4	-
02.11.2023	0,686	55,44	24	0	75,1	64,5	-
03.11.2023	0,683	56,11	24	0	75	64,5	-
04.11.2023	0,685	55,77	24	0	75,9	65,4	-
05.11.2023	0,663	54,82	24	0	74,9	64,6	-
06.11.2023	0,65	55,39	24	0	74,3	64,3	-
07.11.2023	0,655	55,37	24	0	74,2	64,1	-
08.11.2023	0,662	55,35	24	0	74,6	64,4	-
09.11.2023	0,673	55,54	24	0	75,4	65	-
10.11.2023	0,651	54,91	24	0	74,3	64,2	-
11.11.2023	0,646	54,28	24	0	74,2	64	-
12.11.2023	0,649	53,95	24	0	74,4	64	-
13.11.2023	0,66	53,56	24	0	74,3	63,7	-
14.11.2023	0,682	53,08	24	0	75,2	64,2	-
15.11.2023	0,675	52,81	24	0	74,9	63,9	-
16.11.2023	0,696	54,82	24	0	75,3	64,4	-
17.11.2023	0,681	55,16	24	0	74,1	63,5	-
18.11.2023	0,676	54,85	24	0	74,1	63,5	-
19.11.2023	0,684	55,58	24	0	74,3	63,8	-
20.11.2023	0,708	57,51	24	0	74,6	64	-
21.11.2023	0,747	56,73	24	0	76	64,7	-
22.11.2023	0,762	58,19	24	0	76	64,8	-
23.11.2023	0,742	60,4	24	0	74,5	64	-
Итого:	21,105	1709,9	744	0	0	0	0
Гкал	18,15						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.10.2023	1946,291	162442,61	144514,45
23.11.2023	1967,396	164152,51	145258,45

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2023 16:22:22