

#102832#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель СТК Балтсервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 121В, Калининград
Номер абонента 2645
Порядковый номер 2176
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33365
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2024	0,617	43,19	24	0	74,2	61,9	8,5
25.10.2024	0,607	42,46	24	0	73,4	61,2	4
26.10.2024	0,6	43,06	24	0	73,1	61,2	8,2
27.10.2024	0,598	42,92	24	0	73,5	61,6	9,6
28.10.2024	0,589	42,2	24	0	73,6	61,7	10,2
29.10.2024	0,575	41,83	24	0	74	62,3	10,9
30.10.2024	0,556	40,67	24	0	73,6	61,9	12,2
31.10.2024	0,55	40,44	24	0	73,3	61,6	9,6
01.11.2024	0,554	41,11	24	0	73,3	61,7	-
02.11.2024	0,537	40,26	24	0	72,4	61	-
03.11.2024	0,54	40,17	24	0	72,9	61,4	-
04.11.2024	0,542	39,67	24	0	73,2	61,4	-
05.11.2024	0,564	40,11	24	0	73,9	61,9	-
06.11.2024	0,564	40,46	24	0	73,6	61,7	-
07.11.2024	0,553	40,3	24	0	73,3	61,6	-
08.11.2024	0,561	41,3	24	0	73,5	61,8	-
09.11.2024	0,605	42,51	24	0	74	61,9	-
10.11.2024	0,603	42,64	24	0	74	61,8	-
11.11.2024	0,626	43,42	24	0	73,7	61,4	-
12.11.2024	0,621	44,35	24	0	72,1	60,1	-
13.11.2024	0,648	44,79	24	0	73,9	61,5	-
14.11.2024	0,645	44,95	24	0	73,9	61,6	-
15.11.2024	0,63	44,66	24	0	73,1	61	-
16.11.2024	0,64	44,79	24	0	74,2	62	-
17.11.2024	0,64	44,5	24	0	74,5	62,2	-
18.11.2024	0,632	44,34	24	0	73,7	61,5	-
19.11.2024	0,623	43,65	24	0	72,9	60,7	-
20.11.2024	0,633	43,51	24	0	73,4	61	-
21.11.2024	0,636	42,54	23,99	128	73,7	60,9	-
22.11.2024	0,644	42,33	24	0	73,8	60,8	-
23.11.2024	0,641	42,57	24	0	73,4	60,5	-
Итого:	18,574	1315,7	743,99	0	0	0	0
Гкал	15,974						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.10.2024	2084,07	173271,99	153297,37
23.11.2024	2102,644	174587,69	154041,37

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2024 7:33:12