#21166#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель	СТК Балтсервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 121В, Калининград
Номер абонента	2645
Порядковый номер	2176
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33365
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2021	0,583	41,3	23,96	128	68,9	56,8	-
25.11.2021	0,572	41,5	23,96	128	68,9	57	-
26.11.2021	0,578	41,24	23,96	128	69,2	57,2	-
27.11.2021	0,566	40,68	23,96	128	68,5	56,6	-
28.11.2021	0,556	40,4	23,97	128	67,8	55,9	-
29.11.2021	0,592	40,28	23,97	128	69,8	57,2	-
30.11.2021	0,584	39,72	23,95	128	69,6	57	-
01.12.2021	0,588	39,67	23,96	128	70	57,2	-
02.12.2021	0,545	39,25	23,94	128	67,1	55,2	-
03.12.2021	0,575	42,25	23,97	128	67,7	55,9	-
04.12.2021	0,591	44,55	23,94	128	68,3	56,9	-
05.12.2021	0,578	44,1	23,95	128	67,8	56,5	-
06.12.2021	0,698	47,42	23,95	128	73,4	60,8	-
07.12.2021	0,809	51,56	23,98	128	78,6	65,1	-
08.12.2021	0,839	56,77	23,95	128	79,3	66,6	-
09.12.2021	0,782	56,74	23,98	128	75,8	64	-
10.12.2021	0,704	57,26	23,92	128	71,2	60,7	-
11.12.2021	0,704	57,43	23,95	128	70,7	60,2	-
12.12.2021	0,722	57,6	23,95	128	72	61,2	-
13.12.2021	0,704	57,57	23,95	128	71	60,6	-
14.12.2021	0,689	57,69	23,93	128	70,1	59,9	-
15.12.2021	0,687	59,61	23,93	128	70,1	60,2	-
16.12.2021	0,671	59,29	23,92	128	71,4	61,8	-
17.12.2021	0,638	59,73	23,95	128	69,2	60,1	-
18.12.2021	0,671	61,77	23,95	128	69,5	60,1	-
19.12.2021	0,633	60,39	23,95	128	67,9	58,9	-
20.12.2021	0,684	60,34	23,95	128	71	61,2	-
21.12.2021	0,773	61,97	23,98	128	75,6	65,1	-
22.12.2021	0,764	64,25	23,96	128	74,4	64,2	-
23.12.2021	0,715	64,4	23,97	128	72	62,5	-
Итого:	19,795	1546,73	718,61	0	0	0	0
Гкал	17,024						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	718,61

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.11.2021	1717,875	142577,26	128660,14
23.12.2021	1737,67	144123,99	129378,74

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.12.2021 7:37:09