#21180#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2022 по 23.12.2022

Потребитель	СТК Балтсервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 121В, Калининград
Номер абонента	2645
Порядковый номер	2176
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33365
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2022	0,605	38,12	23,94	128	72,5	58,8	-
25.11.2022	0,565	37,49	23,95	128	69,8	56,8	-
26.11.2022	0,546	37,16	23,94	128	68,3	55,6	-
27.11.2022	0,537	37,55	23,92	128	68	55,6	-
28.11.2022	0,52	37	23,95	128	66,3	54,2	-
29.11.2022	0,513	36,47	23,95	128	66,2	54,1	-
30.11.2022	0,518	36,69	23,94	128	66,6	54,4	-
01.12.2022	0,578	38,02	23,95	128	69,9	56,9	-
02.12.2022	0,598	37,86	23,96	128	71,4	57,8	-
03.12.2022	0,595	36,68	23,96	128	71,7	57,7	-
04.12.2022	0,605	37,78	23,97	128	71,8	58	-
05.12.2022	0,577	37,26	23,92	128	70,5	57,2	-
06.12.2022	0,577	37,78	23,93	128	70,1	56,9	-
07.12.2022	0,559	37,94	23,94	128	69	56,2	-
08.12.2022	0,567	38,86	23,93	128	68,8	56,2	-
09.12.2022	0,684	49,82	23,96	128	72,3	60,3	-
10.12.2022	0,753	61,58	23,97	128	73,4	63	-
11.12.2022	0,721	60,06	23,95	128	72,5	62,2	-
12.12.2022	0,66	59,84	23,94	128	69	59,5	-
13.12.2022	0,674	57,5	23,92	128	70,4	60,3	-
14.12.2022	0,761	55,2	23,95	128	75,5	63,6	-
15.12.2022	0,891	56,92	24	0	82	68,6	-
16.12.2022	0,78	56,31	23,95	128	76,6	64,8	-
17.12.2022	0,756	56,21	23,95	128	75,3	63,7	-
18.12.2022	0,737	55,13	23,97	128	73,8	62,4	-
19.12.2022	0,803	57,21	23,99	128	77,1	65,1	-
20.12.2022	0,638	56	23,97	128	68,2	58,4	-
21.12.2022	0,644	56,62	23,95	128	68,6	58,7	-
22.12.2022	0,661	57,88	23,97	128	69,5	59,7	-
23.12.2022	0,638	58,17	23,94	128	68,6	59,1	-
Итого:	19,261	1417,11	718,53	0	0	0	0
Гкал	16,564						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	718,53

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.11.2022	1841,703	153935,68	137401,64
23.12.2022	1860,964	155352,79	138120,16

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.12.2022 12:12:40