#64348#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель	СТК Балтсервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 121В, Калининград
Номер абонента	2645
Порядковый номер	2176
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33365
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2023	0,729	59,91	24	0	74,3	63,9	3,5
25.11.2023	0,727	56,7	24	0	74,4	63,4	-0,2
26.11.2023	0,788	55,78	24	0	77,3	65,2	-2,4
27.11.2023	0,834	56,56	24	0	79,7	67	-7,5
28.11.2023	0,838	55,33	24	0	80,2	67,3	-7,3
29.11.2023	0,876	54,93	24	0	81,7	68	-6,5
30.11.2023	0,818	54,47	24	0	78	65,2	-5,4
01.12.2023	0,778	54,66	24	0	75,3	63,1	-
02.12.2023	0,776	55,09	24	0	75,1	63	-
03.12.2023	0,756	55,42	24	0	74	62,4	-
04.12.2023	0,755	56,5	24	0	75	63,5	-
05.12.2023	0,762	55,54	24	0	75,2	63,4	-
06.12.2023	0,841	54,88	24	0	79,3	66,2	-
07.12.2023	0,743	54	24	0	74,4	62,6	-
08.12.2023	0,818	54,52	24	0	78,4	65,6	-
09.12.2023	0,819	55,18	24	0	79,1	66,4	-
10.12.2023	0,733	54,76	24	0	74,2	62,7	-
11.12.2023	0,724	56,05	24	0	73,6	62,5	-
12.12.2023	0,717	55,99	24	0	73,3	62,4	-
13.12.2023	0,714	54,94	24	0	73,3	62,2	-
14.12.2023	0,711	54,18	24	0	73,6	62,4	-
15.12.2023	0,733	55,72	24	0	74,1	62,8	-
16.12.2023	0,743	57,17	24	0	74,8	63,6	-
17.12.2023	0,744	57,79	24	0	75,5	64,4	-
18.12.2023	0,702	58,19	24	0	73,9	63,6	-
19.12.2023	0,684	58,37	24	0	72,8	62,7	-
20.12.2023	0,715	59,05	24	0	74,6	64,2	-
21.12.2023	0,724	59,17	24	0	75,3	64,8	-
22.12.2023	0,695	57,68	24	0	73,9	63,6	-
23.12.2023	0,687	56,23	24	0	73,1	62,6	-
Итого:	22,684	1684,76	720	0	0	0	0
Гкал	19,508						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.11.2023	1967,396	164152,51	145258,45
23.12.2023	1990,08	165837,27	145978,45

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2023 14:50:14