

# #109241#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель СТК Балтсервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Киевская 121В, Калининград  
Номер абонента 2645  
Порядковый номер 2176  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 33365  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2024	0,635	42,37	24	0	72,4	59,6	1,2
25.11.2024	0,647	43,76	24	0	73,3	60,6	5,9
26.11.2024	0,643	44,04	24	0	73,2	60,6	7,3
27.11.2024	0,644	43,83	24	0	73,3	60,7	4,7
28.11.2024	0,628	43,8	24	0	72	59,7	4,4
29.11.2024	0,646	44,27	24	0	73	60,5	4,2
30.11.2024	0,636	43,69	24	0	72,7	60,2	4,1
01.12.2024	0,625	43,34	24	0	72,3	60	2,2
02.12.2024	0,642	44,64	24	0	72,4	60	2,9
03.12.2024	0,642	46,15	24	0	72,3	60,4	-
04.12.2024	0,645	45,02	24	0	72,3	60	-
05.12.2024	0,652	48,25	24	0	71,5	59,8	-
06.12.2024	0,678	51,39	24	0	72,4	61	-
07.12.2024	0,673	49,56	24	0	73	61,3	-
08.12.2024	0,661	48,27	24	0	72,5	60,8	-
09.12.2024	0,659	47,64	24	0	72,5	60,6	-
10.12.2024	0,67	46,08	24	0	73,5	61,1	-
11.12.2024	0,666	49,29	24	0	72,8	61,2	-
12.12.2024	0,685	53,31	24	0	73,2	62,2	-
13.12.2024	0,698	52,09	24	0	74,3	62,8	-
14.12.2024	0,704	52,08	24	0	74,2	62,6	-
15.12.2024	0,677	50,5	24	0	73,2	61,7	-
16.12.2024	0,669	47,68	24	0	73,6	61,5	-
17.12.2024	0,637	45,44	24	0	72,3	60,3	-
18.12.2024	0,656	46,1	24	0	73,3	61,1	-
19.12.2024	0,664	46,74	24	0	73,9	61,7	-
20.12.2024	0,662	46,46	24	0	74,1	61,9	-
21.12.2024	0,669	46,05	24	0	74,4	62	-
22.12.2024	0,673	47,04	24	0	74	61,7	-
23.12.2024	0,657	45,95	24	0	72,9	60,6	-
Итого:	19,743	1404,83	720	0	0	0	0
Гкал	16,979						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.11.2024	2102,644	174587,69	154041,37
23.12.2024	2122,387	175992,52	154761,37

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2024 15:59:42