#21177#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель	СТК Балтсервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 121В, Калининград
Номер абонента	2645
Порядковый номер	2176
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33365
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.12.2022	0,679	56,96	23,89	128	71,1	60,8	0,5
25.12.2022	0,685	56,64	23,94	128	71,7	61,3	-0,6
26.12.2022	0,692	57,98	23,93	128	72,4	62,2	2,3
27.12.2022	0,659	57,55	23,91	128	70,4	60,5	4,2
28.12.2022	0,637	55,85	23,95	128	69,3	59,5	2,1
29.12.2022	0,684	61,47	24	0	71	61,5	5,6
30.12.2022	0,671	61,12	23,94	128	71,3	61,8	6,3
31.12.2022	0,653	61,14	23,96	128	70,3	61,1	6,1
01.01.2023	0,623	62,52	23,93	128	68,7	60,2	-
02.01.2023	0,625	61,96	23,96	128	68,8	60,2	-
03.01.2023	0,611	59,31	23,97	128	68,4	59,5	-
04.01.2023	0,623	58,63	23,94	128	69,3	60,1	-
05.01.2023	0,624	58,56	23,94	128	69,3	60,2	-
06.01.2023	0,704	57,52	23,93	128	74,2	63,7	-
07.01.2023	0,645	57,79	23,94	128	70,7	61,2	-
08.01.2023	0,642	57,28	23,96	128	70,1	60,4	-
09.01.2023	0,631	56,9	23,95	128	69,5	60	-
10.01.2023	0,631	57,06	23,93	128	69,4	59,8	-
11.01.2023	0,657	57,58	23,97	128	70,5	60,7	-
12.01.2023	0,648	58,16	23,95	128	70,3	60,7	-
13.01.2023	0,644	59,22	23,98	128	69,6	60,3	-
14.01.2023	0,643	58,11	23,94	128	69,7	60,2	-
15.01.2023	0,656	57,95	23,95	128	70,2	60,5	-
16.01.2023	0,66	57,57	23,96	128	70,4	60,6	-
17.01.2023	0,65	57,05	23,96	128	70	60,2	-
18.01.2023	0,648	56,15	23,95	128	70	60,1	-
19.01.2023	0,675	57,01	23,95	128	71,1	60,9	-
20.01.2023	0,697	58,04	23,95	128	72,4	62	-
21.01.2023	0,681	56,95	23,97	128	71,3	61	-
22.01.2023	0,699	56,71	23,94	128	71,8	61,2	-
23.01.2023	0,721	57,68	23,91	128	73	62,2	-
Итого:	20,398	1804,42	742,35	0	0	0	0
Гкал	17,542						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	742,35

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.12.2022	1860,964	155352,79	138120,16
23.01.2023	1881,362	157157,21	138862,5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2023 7:51:09