#67910#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель	СТК Балтсервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 121В, Калининград
Номер абонента	2645
Порядковый номер	2176
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33365
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.12.2023	0,706	56,99	24	0	73,9	63,3	-
25.12.2023	0,737	59,47	24	0	75,2	64,6	-
26.12.2023	0,697	58,55	24	0	73,5	63,3	-
27.12.2023	0,684	57,5	24	0	73	62,8	-
28.12.2023	0,695	58,54	24	0	73,5	63,3	-
29.12.2023	0,706	61,03	24	0	74,3	64,4	-
30.12.2023	0,703	59	24	0	74,3	64,1	-
31.12.2023	0,666	55,93	24	0	71,9	61,7	-
01.01.2024	0,741	57,74	24	0	75,7	64,7	-
02.01.2024	0,764	56,02	24	0	77,6	65,9	-
03.01.2024	0,851	55,92	24	0	82,5	69,5	-
04.01.2024	0,916	57,42	24	0	86,3	72,6	-
05.01.2024	0,834	58,9	24	0	81,2	69,1	-
06.01.2024	0,842	58,37	24	0	81,1	68,8	-
07.01.2024	1,056	56,59	24	0	94,2	78,3	-
08.01.2024	1,021	55,14	24	0	93	77,1	-
09.01.2024	0,86	56,72	24	0	82	69	-
10.01.2024	0,768	57,94	24	0	75,7	64,3	-
11.01.2024	0,769	57,43	24	0	75,2	63,7	-
12.01.2024	0,782	56,24	24	0	76,3	64,4	-
13.01.2024	0,747	55,95	24	0	74,7	63,3	-
14.01.2024	0,76	57,13	24	0	75,5	64,1	-
15.01.2024	0,733	57,11	24	0	74	63	-
16.01.2024	0,831	55,92	24	0	79	66,2	-
17.01.2024	0,856	55,48	24	0	81,2	68	-
18.01.2024	0,76	56	24	0	75,7	64,1	-
19.01.2024	0,754	55,81	24	0	75	63,5	-
20.01.2024	0,731	55,85	24	0	74,1	62,9	-
21.01.2024	0,741	55,35	24	0	75	63,6	-
22.01.2024	0,75	58,36	24	0	75,1	64	-
23.01.2024	0,73	58,86	24	0	73,8	63,2	-
Итого:	24,191	1773,26	744	0	0	0	0
Гкал	20,804						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.12.2023	1990,08	165837,27	145978,45
23.01.2024	2014,271	167610,53	146722,45

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2024 7:49:14