#112871#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель	СТК Балтсервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 121В, Калининград
Номер абонента	2645
Порядковый номер	2176
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33365
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.12.2024	0,652	44,3	24	0	72,9	60,3	1,8
25.12.2024	0,647	44,06	24	0	72,4	59,8	2,1
26.12.2024	0,652	45,37	24	0	72,7	60,4	3,8
27.12.2024	0,684	46,89	24	0	74,2	61,7	5,3
28.12.2024	0,663	46,22	24	0	73,3	61	4,3
29.12.2024	0,651	45,49	24	0	73,1	60,8	3,9
30.12.2024	0,656	45,39	24	0	73,3	60,9	4,8
31.12.2024	0,658	45,81	24	0	73,5	61,2	5,5
01.01.2025	0,659	46,24	24	0	73,6	61,4	4,2
02.01.2025	0,649	45,39	24	0	73,2	61	4
03.01.2025	0,643	43,77	24	0	73	60,4	-0,5
04.01.2025	0,656	43,12	24	0	73,8	60,7	-0,9
05.01.2025	0,648	42,46	24	0	73,3	60,2	-1,8
06.01.2025	0,638	42,11	24	0	72,6	59,6	-1,4
07.01.2025	0,625	44,91	24	0	71,3	59,4	4,9
08.01.2025	0,644	45,13	24	0	72,4	60,2	2,3
09.01.2025	0,666	45,55	24	0	73,4	60,9	0,7
10.01.2025	0,67	46,45	24	0	73,3	60,9	-
11.01.2025	0,675	45,7	24	0	73,8	61,1	-
12.01.2025	0,682	45,71	24	0	74,6	61,8	-
13.01.2025	0,676	45,25	24	0	74,1	61,3	-
14.01.2025	0,668	46,52	24	0	73,3	61	-
15.01.2025	0,696	48,41	24	0	73,9	61,6	-
16.01.2025	0,724	52,66	24	0	74,3	62,5	-
17.01.2025	0,689	50,11	24	0	73,3	61,5	-
18.01.2025	0,679	49,04	24	0	73,1	61,3	-
19.01.2025	0,681	48,56	24	0	73,2	61,2	-
20.01.2025	0,675	47,65	24	0	72,7	60,5	-
21.01.2025	0,675	47,62	24	0	72,6	60,5	-
22.01.2025	0,68	47,4	24	0	73	60,7	-
23.01.2025	0,706	48,08	24	0	74,3	61,7	-
Итого:	20,667	1431,37	744	0	0	0	0
Гкал	17,773						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.12.2024	2122,387	175992,52	154761,37
23.01.2025	2143,054	177423,89	155505,37

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2025 8:13:08