

#25576#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Детский Сад № 54, МАДОУ
Адрес потребителя Батальная 11, г. Калининград
Номер абонента 3927
Порядковый номер 4990
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551750
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	0,513	17,535	17,036	17,111	16,883	24	24	0	0	74,1	44,2	9	5,1	4,5
22.02.2021	0,491	16,76	16,282	16,358	16,138	24	24	0	0	73,7	43,8	9	5,1	4,6
23.02.2021	0,515	18,26	17,782	17,828	17,621	23,99	23,99	0	0	73,1	44,4	9	5,1	4,6
24.02.2021	0,503	15,676	15,214	15,315	15,106	24	24	0	0	72,1	39,3	9	5,1	8,2
25.02.2021	0,485	15,324	14,87	14,98	14,768	24	24	0	0	71	38,8	9	5,1	10,7
26.02.2021	0,61	20,659	20,084	20,191	19,927	24	24	0	0	71,4	41,3	9	5,1	4,9
27.02.2021	0,521	19,743	19,246	19,295	19,069	23,99	23,99	0	0	71,5	44,6	9	5,1	3,2
28.02.2021	0,553	21,249	20,695	20,76	20,497	24	24	0	0	72,1	45,5	9	5,1	3
01.03.2021	0,664	23,728	23,067	23,171	22,858	24	24	0	0	72,8	44,2	9	5,1	2,5
02.03.2021	0,651	22,651	22,008	22,13	21,822	24	24	0	0	72,1	42,7	9	5,1	3,2
03.03.2021	0,656	21,192	20,573	20,672	20,396	24	24	0	0	74,7	43	9	5,1	1,3
04.03.2021	0,666	22,134	21,499	21,597	21,311	24	24	0	0	74,2	43,5	9	5,1	1,3
05.03.2021	0,711	23,25	22,555	22,648	22,336	24	24	0	0	76,9	45,6	9	5,1	-0,7
06.03.2021	0,61	21,701	21,108	21,147	20,886	24	24	0	0	76,3	47,5	9	5,1	1,4
07.03.2021	0,591	21,421	20,856	20,894	20,646	24	24	0	0	74,8	46,6	9	5,1	1,7
08.03.2021	0,635	23,279	22,653	22,689	22,41	24	24	0	0	76	48,1	9	5,1	0
09.03.2021	0,742	22,666	21,947	22,05	21,735	23,99	23,99	0	0	79	45,5	9	5,1	-1,7
10.03.2021	0,726	22,448	21,753	21,848	21,546	24	24	0	0	78,4	45,2	9	5,1	-0,7
11.03.2021	0,723	22,772	22,073	22,163	21,857	24	24	0	0	78,3	45,8	9	5,1	-0,8
12.03.2021	0,663	22,121	21,5	21,585	21,312	24	24	0	0	74,2	43,5	9	5,1	4,6
13.03.2021	0,508	18,398	17,943	17,972	17,782	24	24	0	0	72,3	44,1	9	5,1	4,9
14.03.2021	0,539	19,738	19,26	19,281	19,085	24	24	0	0	72,2	44,4	9	5,1	3,7
15.03.2021	0,605	20,354	19,827	19,881	19,665	24	24	0	0	72,5	42,2	9	5,1	3,2
16.03.2021	0,618	20,284	19,734	19,807	19,575	23,99	23,99	0	0	72,9	41,8	9	5,1	2,5
17.03.2021	0,658	21,543	20,948	21,031	20,776	24	24	0	0	73,4	42,2	9	5,1	1,6
18.03.2021	0,686	23,579	22,943	23,014	22,738	24	24	0	0	73,7	44	9	5,1	1
19.03.2021	0,765	25,726	25,009	25,079	24,771	24	24	0	0	75,7	45,3	9	5,1	-1,1
20.03.2021	0,67	24,088	23,454	23,456	23,192	24	24	0	0	77,5	49	9	5,1	-
Итого:	17,278	588,279	571,919	573,953	566,708	671,96	671,96	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,278													

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 671,96

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2021	198,406	7635,974	7467,106	7452,599	7388,407	13871,67	0,01
20.03.2021	215,683	8224,254	8039,025	8026,549	7955,114	14543,61	0,01

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2021 7:36:07