

#124370#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №29, МАОУ СОШ
Батальная 11, г. Калининград
4813

Заводской номер счётчика 1551750	Показания прибора, Гкал 20.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	282,1	263,366	18.734

Подпись исполнителя



#124369#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 4813
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551750
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	5,6	0,749	27,475	26,822	26,798	26,548	24	24	0	0	74,8	46,9	9	5,1
22.03.2025	5,7	0,71	26,797	26,167	26,136	25,89	24	24	0	0	74,9	47,8	9	5,1
23.03.2025	6,8	0,739	29,998	29,342	29,291	29,029	24	24	0	0	73	47,8	9	5,1
24.03.2025	5,5	0,786	29,503	28,842	28,774	28,538	24	24	0	0	74,9	47,7	9	5,1
25.03.2025	4,4	0,761	28,97	28,327	28,255	28,023	24	24	0	0	74,9	48	9	5,1
26.03.2025	6,9	0,781	29,092	28,432	28,374	28,134	24	24	0	0	74,9	47,5	9	5,1
27.03.2025	5,7	0,782	29,826	29,157	29,088	28,842	24	24	0	0	75	48,2	9	5,1
28.03.2025	8,9	0,653	22,898	22,324	22,333	22,106	24	24	0	0	74,9	45,8	9	5,1
29.03.2025	9,9	0,546	19,578	19,076	19,101	18,891	24	24	0	0	74,4	46	9	5,1
30.03.2025	6,8	0,7	26,391	25,781	25,74	25,509	24	24	0	0	74,8	47,6	9	5,1
31.03.2025	5,9	0,73	26,723	26,094	26,065	25,828	24	24	0	0	74,8	46,9	9	5,1
01.04.2025	-	0,785	29,264	28,586	28,542	28,286	24	24	0	0	74,9	47,4	9	5,1
02.04.2025	-	0,691	24,728	24,141	24,118	23,901	24	24	0	0	74,8	46,2	9	5,1
03.04.2025	-	0,596	20,673	20,158	20,167	19,968	24	24	0	0	74,6	45,1	9	5,1
04.04.2025	-	0,714	25,902	25,302	25,265	25,047	24	24	0	0	74,8	46,6	9	5,1
05.04.2025	-	0,747	30,644	29,992	29,885	29,642	24	24	0	0	75	50,1	9	5,1
06.04.2025	-	0,78	33,451	32,752	32,62	32,351	24	24	0	0	75,2	51,3	9	5,1
07.04.2025	-	0,795	31,35	30,664	30,571	30,319	24	24	0	0	75,1	49,2	9	5,1
08.04.2025	-	0,78	29,969	29,288	29,227	28,969	24	24	0	0	75	48,4	9	5,1
09.04.2025	-	0,791	30,885	30,208	30,119	29,871	24	24	0	0	75,1	48,9	9	5,1
10.04.2025	-	0,814	33,227	32,532	32,413	32,161	24	24	0	0	74,6	49,5	9	5,1
11.04.2025	-	0,759	30,824	30,174	30,097	29,852	24	24	0	0	73,1	48	9	5,1
12.04.2025	-	0,674	27,787	27,195	27,132	26,9	24	24	0	0	73	48,3	9	5,1
13.04.2025	-	0,456	17,505	17,083	17,098	16,916	24	24	0	0	72,4	45,8	9	5,1
14.04.2025	-	0,462	15,854	15,451	15,487	15,322	24	24	0	0	72,3	42,5	9	5,1
15.04.2025	-	0,396	14,182	13,825	13,856	13,704	24	24	0	0	72	43,4	9	5,1
16.04.2025	-	0,28	10,503	10,245	10,265	10,151	24	24	0	0	71,4	44,2	9	5,1
17.04.2025	-	0,089	4,924	4,817	4,822	4,761	24	24	0	0	68,2	49,9	9	5,1
18.04.2025	-	0,081	4,986	4,888	4,883	4,827	24	24	0	0	67,8	51,4	9	5,1
19.04.2025	-	0,052	4,611	4,532	4,518	4,466	24	24	0	0	67,4	56	9	5,1
20.04.2025	-	0,053	4,653	4,572	4,557	4,506	24	24	0	0	67,6	56	9	5,1
Итого:	6,4	18,732	723,173	706,769	705,597	699,258	744	744	-	-	73,41	48,01	9	5,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.03.2025	263,366	10406,314	10169,074	10150,393	10054,511	15766,12	0
20.04.2025	282,1	11129,485	10875,845	10855,988	10753,769	16510,01	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения