

#25575#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Детский Сад № 54, МАДОУ  
 Адрес потребителя Батальная 11, г. Калининград  
 Номер абонента 3927  
 Порядковый номер 4990  
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
 Заводской номер 1551750  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	0,461	13,791	13,359	13,47	13,271	24	24	0	0	72,5	38,3	9	5,1	8,6
22.04.2021	0,59	18,642	18,108	18,199	17,969	24	24	0	0	73,3	41	9	5,1	4,6
23.04.2021	0,567	18,371	17,859	17,936	17,716	24	24	0	0	73,3	41,8	9	5,1	4,6
24.04.2021	0,535	20,02	19,52	19,545	19,329	24	24	0	0	73,3	46	9	5,1	4
25.04.2021	0,503	18,581	18,117	18,14	17,942	24	24	0	0	73,2	45,6	9	5,1	3,7
26.04.2021	0,651	22,752	22,152	22,207	21,949	24	24	0	0	73,7	44,4	9	5,1	2,9
27.04.2021	0,62	21,25	20,701	20,743	20,519	24	24	0	0	73,5	43,7	9	5,1	4,1
28.04.2021	0,508	16,787	16,334	16,392	16,2	24	24	0	0	73	42,1	9	5,1	6,7
29.04.2021	0,46	13,883	13,467	13,56	13,376	24	24	0	0	72,5	38,7	9	5,1	9,3
30.04.2021	0,236	7,528	7,329	7,357	7,276	24	24	0	0	71,4	39,4	9	5,1	7
01.05.2021	0,054	3,193	3,13	3,13	3,095	24	24	0	0	66,4	49,3	9	5,1	7,3
02.05.2021	0,055	3,26	3,194	3,195	3,157	24	24	0	0	66,3	49,1	9	5,1	6,2
03.05.2021	0,056	3,281	3,212	3,217	3,176	24	24	0	0	66,3	48,9	9	5,1	5,8
04.05.2021	0,398	11,834	11,508	11,563	11,436	24	24	0	0	71,8	37,5	9	5,1	9,6
05.05.2021	0,535	15,542	15,103	15,18	15,008	24	24	0	0	72,5	37,4	9	5,1	10,4
06.05.2021	0,557	16,995	16,527	16,598	16,413	24	24	0	0	72,7	39,2	9	5,1	6,9
07.05.2021	0,337	10,893	10,6	10,641	10,52	24	24	0	0	72,2	40,6	9	5,1	6,9
08.05.2021	0,056	3,29	3,225	3,225	3,188	24	24	0	0	66,5	49,3	9	5,1	6,3
09.05.2021	0,056	3,295	3,227	3,229	3,189	24	24	0	0	66,5	49,2	9	5,1	11,1
10.05.2021	0,056	3,313	3,243	3,248	3,206	24	24	0	0	66,4	49,3	9	5,1	17,8
11.05.2021	0,116	4,556	4,441	4,46	4,403	24	24	0	0	68,5	42,6	9	5,1	19,7
12.05.2021	0,132	13,232	13,021	12,928	12,782	24	24	0	0	72	61,8	9	5,1	19,2
13.05.2021	0,148	5,257	5,11	5,144	5,072	24	24	0	0	69,3	40,5	9	5,1	9,9
14.05.2021	0,125	4,753	4,629	4,652	4,59	24	24	0	0	68,9	42,2	9	5,1	10,6
15.05.2021	0,056	3,278	3,201	3,213	3,164	24	24	0	0	66,6	49,3	9	5,1	10
16.05.2021	0,056	3,293	3,215	3,228	3,179	24	24	0	0	66,6	49,4	9	5,1	12,5
17.05.2021	0,12	4,684	4,563	4,584	4,524	24	24	0	0	68,8	42,7	9	5,1	14,5
18.05.2021	0,114	4,599	4,479	4,502	4,44	24	24	0	0	68,6	43,3	9	5,1	11,4
19.05.2021	0,129	4,875	4,742	4,771	4,702	24	24	0	0	69	42,1	9	5,1	10,4
20.05.2021	0,12	4,694	4,569	4,595	4,53	24	24	0	0	68,8	42,7	9	5,1	-
Итого:	8,407	299,722	291,885	292,852	289,321	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,407													

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	231,539	8738,346	8538,912	8528,456	8450,982	15287,6	0,01
20.05.2021	239,947	9038,067	8830,799	8821,305	8740,306	16007,58	0,01

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2021 7:45:13