

#129186#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №29, МАОУ СОШ
Батальная 11, г. Калининград
4813

Заводской номер счётчика 1551750	Показания прибора, Гкал 20.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	293,466	282,1	11.366

Подпись исполнителя



#129185#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 4813
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551750
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,078	4,991	4,896	4,888	4,832	24	24	0	0	68	52,1	9	5,1
22.04.2025	-	0,094	5,273	5,165	5,164	5,104	23,99	23,99	0	0	67,9	49,8	9	5,1
23.04.2025	-	0,097	5,24	5,129	5,132	5,07	24	24	0	0	68,2	49,3	9	5,1
24.04.2025	-	0,094	5,22	5,112	5,111	5,052	24	24	0	0	68,1	49,8	9	5,1
25.04.2025	-	0,097	5,354	5,24	5,243	5,179	24	24	0	0	68,2	49,7	9	5,1
26.04.2025	-	0,06	5,004	4,919	4,9	4,849	24	24	0	0	67,8	55,7	9	5,1
27.04.2025	-	0,085	5,318	5,217	5,208	5,148	24	24	0	0	68,3	52,1	9	5,1
28.04.2025	-	0,098	5,424	5,309	5,311	5,246	24	24	0	0	68,2	49,9	9	5,1
29.04.2025	-	0,105	5,47	5,354	5,354	5,293	24	24	0	0	68,5	48,9	9	5,1
30.04.2025	-	0,102	5,519	5,396	5,402	5,333	24	24	0	0	68,4	49,7	9	5,1
01.05.2025	-	0,062	5,069	4,979	4,965	4,906	24	24	0	0	68	55,6	9	5,1
02.05.2025	-	0,063	5,034	4,943	4,93	4,873	24	24	0	0	68	55,3	9	5,1
03.05.2025	-	0,061	5,011	4,923	4,906	4,852	24	24	0	0	68,2	55,9	9	5,1
04.05.2025	-	0,06	5,049	4,967	4,944	4,895	24	24	0	0	68	55,8	9	5,1
05.05.2025	-	0,096	5,464	5,351	5,35	5,286	24	24	0	0	68,2	50,4	9	5,1
06.05.2025	-	0,58	22,939	22,431	22,415	22,21	24	24	0	0	71,8	46	9	5,1
07.05.2025	-	0,831	35,241	34,55	34,434	34,183	24	24	0	0	71,9	47,8	9	5,1
08.05.2025	-	0,73	32,446	31,845	31,704	31,491	24	24	0	0	71,8	48,9	9	5,1
09.05.2025	-	0,728	33,18	32,554	32,418	32,181	24	24	0	0	72	49,6	9	5,1
10.05.2025	-	0,663	28,789	28,238	28,13	27,931	23,99	23,99	0	0	71,8	48,4	9	5,1
11.05.2025	-	0,64	27,719	27,183	27,085	26,89	24	24	0	0	71,7	48,2	9	5,1
12.05.2025	-	0,658	26,438	25,902	25,83	25,642	24	24	0	0	72	46,6	9	5,1
13.05.2025	-	0,654	26,04	25,506	25,444	25,252	24	24	0	0	71,9	46,2	9	5,1
14.05.2025	-	0,676	27,009	26,464	26,389	26,199	24	24	0	0	72	46,4	9	5,1
15.05.2025	-	0,738	30,165	29,562	29,467	29,254	24	24	0	0	72,3	47,4	9	5,1
16.05.2025	-	0,728	29,476	28,872	28,791	28,572	23,99	23,99	0	0	72,4	47,2	9	5,1
17.05.2025	-	0,676	28,343	27,787	27,686	27,491	24	24	0	0	72,3	48	9	5,1
18.05.2025	-	0,627	25,765	25,242	25,171	24,98	24	24	0	0	72,1	47,3	9	5,1
19.05.2025	-	0,649	25,658	25,153	25,068	24,903	24	24	0	0	72	46,2	9	5,1
20.05.2025	-	0,539	20,62	20,183	20,148	19,991	24	24	0	0	71,8	45,2	9	5,1
Итого:	-	11,369	498,268	488,372	486,988	483,088	719,97	719,97	-	-	70,06	49,65	9	5,1

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 719,97 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	282,1	11129,485	10875,845	10855,988	10753,769	16510,01	0
20.05.2025	293,466	11627,753	11364,214	11342,977	11236,856	17229,91	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения