

#25574#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Детский Сад № 54, МАДОУ
 Адрес потребителя Батальная 11, г. Калининград
 Номер абонента 3927
 Порядковый номер 4990
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1551750
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	0,133	4,945	4,815	4,84	4,777	24	24	0	0	69,1	41,8	9	5,1	14
22.05.2021	0,061	3,401	3,321	3,332	3,284	24	24	0	0	66,7	48,5	9	5,1	-
23.05.2021	0,061	3,41	3,329	3,342	3,292	24	24	0	0	66,8	48,6	9	5,1	-
24.05.2021	0,132	4,906	4,783	4,802	4,744	24	24	0	0	69,2	41,8	9	5,1	16
25.05.2021	0,124	4,792	4,671	4,69	4,631	24	24	0	0	68,9	42,6	9	5,1	-
26.05.2021	0,112	4,562	4,443	4,467	4,405	24	24	0	0	68,5	43,4	9	5,1	-
27.05.2021	0,116	4,724	4,604	4,625	4,562	24	24	0	0	68,2	43,3	9	5,1	-
28.05.2021	0,117	4,993	4,875	4,892	4,832	24	24	0	0	67,3	43,5	9	5,1	11
29.05.2021	0,057	3,612	3,538	3,541	3,497	24	24	0	0	65,5	49,5	9	5,1	12,3
30.05.2021	0,057	3,611	3,533	3,542	3,493	24	24	0	0	65,6	49,5	9	5,1	-
31.05.2021	0,113	4,856	4,745	4,758	4,702	24	24	0	0	67,3	43,6	9	5,1	16
01.06.2021	0,104	4,673	4,561	4,578	4,519	24	24	0	0	67,1	44,5	9	5,1	-
02.06.2021	0,106	4,691	4,572	4,597	4,53	24	24	0	0	67,2	44,2	9	5,1	-
03.06.2021	0,112	4,878	4,762	4,779	4,72	24	24	0	0	67,2	43,8	9	5,1	15
04.06.2021	0,107	4,754	4,642	4,657	4,599	24	24	0	0	67,2	44,3	9	5,1	-
05.06.2021	0,055	3,538	3,469	3,47	3,429	24	24	0	0	65,5	49,8	9	5,1	13,4
06.06.2021	0,055	3,497	3,428	3,429	3,388	24	24	0	0	65,5	49,7	9	5,1	22
07.06.2021	0,104	4,677	4,568	4,582	4,526	24	24	0	0	67,2	44,6	9	5,1	-
08.06.2021	0,106	4,709	4,596	4,613	4,553	24	24	0	0	67,4	44,5	9	5,1	18,8
09.06.2021	0,102	4,601	4,489	4,506	4,447	24	24	0	0	67,4	44,8	9	5,1	21
10.06.2021	0,097	4,455	4,347	4,365	4,306	24	24	0	0	67,2	45,1	9	5,1	-
11.06.2021	0,11	4,779	4,665	4,682	4,622	24	24	0	0	67,5	44,1	9	5,1	-
12.06.2021	0,053	3,456	3,387	3,389	3,347	24	24	0	0	65,7	50,1	9	5,1	-
13.06.2021	0,053	3,434	3,363	3,367	3,324	24	24	0	0	65,6	49,9	9	5,1	-
14.06.2021	0,053	3,48	3,405	3,413	3,364	24	24	0	0	65,7	50,2	9	5,1	-
15.06.2021	0,102	4,613	4,502	4,52	4,461	24	24	0	0	67,2	44,6	9	5,1	-
16.06.2021	0,103	4,624	4,515	4,529	4,473	24	24	0	0	67,4	44,8	9	5,1	-
17.06.2021	0,1	4,529	4,422	4,438	4,38	24	24	0	0	67,2	44,8	9	5,1	-
18.06.2021	0,104	4,604	4,494	4,51	4,453	24	24	0	0	67,4	44,5	9	5,1	-
19.06.2021	0,053	3,395	3,324	3,328	3,284	24	24	0	0	65,9	50,1	9	5,1	-
20.06.2021	0,052	3,353	3,281	3,286	3,243	24	24	0	0	65,9	50,1	9	5,1	-
Итого:	2,814	132,552	129,449	129,869	128,187	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,814													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	239,947	9038,067	8830,799	8821,305	8740,306	16007,58	0,01
20.06.2021	242,759	9170,621	8960,248	8951,172	8868,493	16751,57	0,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.06.2021 7:49:07