

#132051#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №29, МАОУ СОШ
Батальная 11, г. Калининград
4813

Заводской номер счётчика 1551750	Показания прибора, Гкал 20.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	295,815	293,466	2.349

Подпись исполнителя



#132050#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 4813
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551750
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,463	16,938	16,554	16,554	16,408	24	24	0	0	71,5	43,6	9	5,1
22.05.2025	-	0,424	15,796	15,45	15,436	15,31	24	24	0	0	71,7	44,3	9	5,1
23.05.2025	-	0,1	5,641	5,522	5,521	5,455	24	24	0	0	68,7	50,7	9	5,1
24.05.2025	-	0,058	5,184	5,096	5,075	5,019	24	24	0	0	68,4	57	9	5,1
25.05.2025	-	0,058	5,025	4,938	4,921	4,864	24	24	0	0	68,3	56,5	9	5,1
26.05.2025	-	0,1	5,554	5,437	5,437	5,371	24	24	0	0	68,6	50,2	9	5,1
27.05.2025	-	0,104	5,788	5,667	5,664	5,599	24	24	0	0	68,9	50,7	9	5,1
28.05.2025	-	0,111	5,349	5,231	5,235	5,173	24	24	0	0	69,1	47,9	9	5,1
29.05.2025	-	0,1	5,477	5,363	5,361	5,3	24	24	0	0	68,7	50	9	5,1
30.05.2025	-	0,089	5,355	5,251	5,242	5,184	24	24	0	0	68,7	51,8	9	5,1
31.05.2025	-	0,059	4,929	4,844	4,825	4,773	24	24	0	0	68,3	56,1	9	5,1
01.06.2025	-	0,057	4,91	4,829	4,809	4,758	24	24	0	0	68,3	56,5	9	5,1
02.06.2025	-	0,095	5,237	5,129	5,126	5,066	24	24	0	0	69,1	50,6	9	5,1
03.06.2025	-	0,105	5,563	5,443	5,444	5,38	24	24	0	0	68,7	49,4	9	5,1
04.06.2025	-	0,035	2,224	2,109	2,183	2,085	24	24	0	0	64,4	48,5	9	5,1
05.06.2025	-	0,029	2,494	2,199	2,463	2,182	24	24	0	0	51,8	40	9	5,1
06.06.2025	-	0,008	0,73	0,538	0,724	0,536	24	24	0	0	44,1	32,4	9	5,1
07.06.2025	-	0	0,03	0,022	0,03	0,022	24	24	0	0	37,8	32,4	9	5,1
08.06.2025	-	0	0,03	0,017	0,03	0,016	24	24	0	0	34,1	27	9	5,1
09.06.2025	-	0	0,004	0,004	0,005	0,005	24	24	0	0	29,6	23,5	9	5,1
10.06.2025	-	0	0,003	0,004	0,002	0,004	24	24	0	0	22,7	22,4	9	5,1
11.06.2025	-	0	0,001	0,002	0,002	0,002	24	24	0	0	21,8	22,7	9	5,1
12.06.2025	-	0	0,002	0,002	0,002	0,002	24	24	0	0	22,3	22,5	9	5,1
13.06.2025	-	0	0	0,001	0	0	24	24	0	0	21,3	21	9	5,1
14.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,6	19,6	9	5,1
15.06.2025	-	0	0,001	0	0	0,001	24	24	0	0	21,4	19,4	9	5,1
16.06.2025	-	0	0,001	0,001	0,001	0,001	24	24	0	0	20,3	19	9	5,1
17.06.2025	-	0,047	11,52	11,425	11,436	11,36	24	24	0	0	38,3	34,3	9	5,1
18.06.2025	-	0,086	5,809	5,685	5,687	5,608	24	24	0	0	68,6	53,6	9	5,1
19.06.2025	-	0,11	6,235	6,101	6,102	6,025	24	24	0	0	69	51	9	5,1
20.06.2025	-	0,108	6,051	5,92	5,922	5,848	24	24	0	0	69,2	51	9	5,1
Итого:	-	2,346	131,881	128,784	129,239	127,357	744	744	-	-	52,4	40,5	9	5,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	293,466	11627,753	11364,214	11342,977	11236,856	17229,91	0
20.06.2025	295,815	11759,634	11492,997	11472,214	11364,213	17973,81	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения