

#25562#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Детский Сад № 54, МАДОУ
 Адрес потребителя Батальная 11, г. Калининград
 Номер абонента 3927
 Порядковый номер 4990
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1551750
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	0,101	4,818	4,703	4,72	4,656	24	24	0	0	67,6	46,2	9	5,1	-
22.06.2022	0,103	4,829	4,714	4,729	4,667	24	24	0	0	67,7	46,1	9	5,1	-
23.06.2022	0,103	4,882	4,769	4,782	4,721	24	24	0	0	67,6	46	9	5,1	-
24.06.2022	0,093	4,598	4,485	4,503	4,439	24	24	0	0	67,5	46,9	9	5,1	-
25.06.2022	0,053	3,542	3,463	3,474	3,422	24	24	0	0	65,1	50,5	9	5,1	-
26.06.2022	0,053	3,605	3,521	3,535	3,478	24	24	0	0	66,2	51,2	9	5,1	-
27.06.2022	0,092	4,667	4,547	4,572	4,5	24	24	0	0	66,9	47	9	5,1	-
28.06.2022	0,091	4,587	4,467	4,494	4,421	24	24	0	0	67,1	47	9	5,1	-
29.06.2022	0,085	4,469	4,349	4,379	4,302	24	24	0	0	67	47,7	9	5,1	-
30.06.2022	0,087	4,553	4,44	4,461	4,394	24	24	0	0	67,1	47,6	9	5,1	-
01.07.2022	0,074	4,201	4,099	4,116	4,052	24	24	0	0	66,9	49,1	9	5,1	-
02.07.2022	0,051	3,772	3,688	3,7	3,643	24	24	0	0	65,4	51,6	9	5,1	-
03.07.2022	0,052	3,688	3,605	3,614	3,56	24	24	0	0	65,8	51,5	9	5,1	-
04.07.2022	0,083	4,417	4,312	4,328	4,265	24	24	0	0	67,2	48,1	9	5,1	-
05.07.2022	0,091	4,549	4,436	4,456	4,39	24	24	0	0	67,4	47	9	5,1	-
06.07.2022	0,089	4,609	4,493	4,517	4,446	24	24	0	0	67	47,4	9	5,1	-
07.07.2022	0,08	4,391	4,281	4,302	4,234	24	24	0	0	66,8	48,4	9	5,1	-
08.07.2022	0,081	4,467	4,354	4,377	4,307	24	24	0	0	66,8	48,4	9	5,1	-
09.07.2022	0,053	3,706	3,624	3,636	3,58	24	24	0	0	65,5	51	9	5,1	-
10.07.2022	0,054	3,696	3,612	3,623	3,568	24	24	0	0	65,8	51	9	5,1	-
11.07.2022	0,081	4,541	4,429	4,451	4,379	24	24	0	0	66,6	48,5	9	5,1	-
12.07.2022	0,094	4,851	4,728	4,753	4,679	24	24	0	0	66,8	47,2	9	5,1	-
13.07.2022	0,085	4,68	4,564	4,587	4,516	24	24	0	0	66,5	48,1	9	5,1	-
14.07.2022	0,083	4,54	4,431	4,448	4,383	24	24	0	0	66,7	48,1	9	5,1	-
15.07.2022	0,09	4,729	4,608	4,635	4,56	24	24	0	0	66,8	47,5	9	5,1	-
16.07.2022	0,054	3,78	3,688	3,708	3,642	24	24	0	0	65,4	51	9	5,1	-
17.07.2022	0,054	3,773	3,683	3,7	3,638	24	24	0	0	65,6	51,1	9	5,1	-
18.07.2022	0,076	4,365	4,256	4,278	4,208	24	24	0	0	66,5	48,9	9	5,1	-
19.07.2022	0,079	4,437	4,32	4,348	4,272	24	24	0	0	66,8	48,7	9	5,1	-
20.07.2022	0,074	4,352	4,235	4,265	4,188	24	24	0	0	66,4	49	9	5,1	-
Итого:	2,339	130,094	126,904	127,491	125,51	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,339													

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2022	385,265	14230,268	13873,206	13890,984	13736,471	25502,81	0,01
20.07.2022	387,604	14360,361	14000,109	14018,476	13861,978	26222,8	0,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2022 14:58:54