

# #25568#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2021 по 20.10.2021

Потребитель Детский Сад № 54, МАДОУ  
Адрес потребителя Батальная 11, г. Калининград  
Номер абонента 3927  
Порядковый номер 4990  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1551750  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2021	0,107	5,184	5,04	5,076	4,988	24	24	0	0	67,8	46,8	9	5,1	-
22.09.2021	0,092	32,373	31,881	32,006	31,555	24	24	0	0	49,6	46,8	9	5,1	-
23.09.2021	0,102	7,074	6,898	6,957	6,833	24	24	0	0	59,4	44,8	9	5,1	-
24.09.2021	0,106	5,117	4,965	5,012	4,913	24	24	0	0	67,8	46,7	9	5,1	-
25.09.2021	0,058	3,9	3,799	3,824	3,753	24	24	0	0	66,2	51,3	9	5,1	-
26.09.2021	0,057	3,883	3,776	3,805	3,729	24	24	0	0	66,3	51,4	9	5,1	-
27.09.2021	0,106	5,124	4,979	5,019	4,928	24	24	0	0	67,8	46,8	9	5,1	-
28.09.2021	0,374	12,448	12,075	12,174	11,987	24	24	0	0	70,5	39,8	9	5,1	-
29.09.2021	0,551	17,392	16,872	17,003	16,76	24	24	0	0	70,8	38,5	9	5,1	-
30.09.2021	0,499	15,939	15,462	15,586	15,358	24	24	0	0	70,6	38,6	9	5,1	-
01.10.2021	0,491	15,559	15,071	15,21	14,969	24	24	0	0	71	38,8	9	5,1	-
02.10.2021	0,427	14,276	13,862	13,957	13,759	24	24	0	0	71	40,4	9	5,1	-
03.10.2021	0,401	13,394	12,991	13,094	12,896	24	24	0	0	70,9	40,3	9	5,1	-
04.10.2021	0,454	14,392	13,945	14,069	13,851	24	24	0	0	71	38,8	9	5,1	-
05.10.2021	0,448	14,179	13,719	13,861	13,626	24	24	0	0	71	38,8	9	5,1	-
06.10.2021	0,444	14,072	13,61	13,758	13,519	24	24	0	0	71	38,8	9	5,1	-
07.10.2021	0,429	13,766	13,334	13,457	13,242	24	24	0	0	70,9	39,1	9	5,1	-
08.10.2021	0,482	15,833	15,348	15,478	15,235	24	24	0	0	71,1	40	9	5,1	-
09.10.2021	0,445	15,696	15,251	15,345	15,127	24	24	0	0	71	42,1	9	5,1	-
10.10.2021	0,442	15,536	15,084	15,187	14,962	24	24	0	0	71,2	42,1	9	5,1	-
11.10.2021	0,506	16,571	16,071	16,196	15,954	24	24	0	0	71,3	40,1	9	5,1	-
12.10.2021	0,508	16,42	15,919	16,051	15,806	24	24	0	0	71,2	39,6	9	5,1	-
13.10.2021	0,514	16,642	16,128	16,265	16,012	24	24	0	0	71,4	39,9	9	5,1	-
14.10.2021	0,539	17,833	17,295	17,428	17,164	24	24	0	0	71,5	40,7	9	5,1	-
15.10.2021	0,454	14,312	13,87	13,99	13,777	24	24	0	0	71,1	38,7	9	5,1	-
16.10.2021	0,423	14,344	13,931	14,022	13,825	24	24	0	0	70,9	40,9	9	5,1	-
17.10.2021	0,408	13,754	13,36	13,446	13,259	24	24	0	0	71	40,8	9	5,1	-
18.10.2021	0,518	16,553	16,053	16,179	15,94	24	24	0	0	71,3	39,4	9	5,1	-
19.10.2021	0,554	18,4	17,853	17,985	17,718	24	24	0	0	71,3	40,5	9	5,1	-
20.10.2021	0,464	14,434	13,983	14,109	13,893	24	24	0	0	71,1	38,3	9	5,1	-
Итого:	11,403	414,4	402,425	405,549	399,338	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,403													

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2021	248,726	9509,077	9289,628	9282,953	9194,257	18952,5	0,01
20.10.2021	260,129	9923,476	9692,054	9688,501	9593,594	19672,49	0,01

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.10.2021 7:37:07