

#23235#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя Чернышевского, 56, Калининград, Учебный корпус №5
Номер абонента 3770
Порядковый номер 1115
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30822
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.03.2021 | 2,685 | 88,44 | 24 | 0 | 78,5 | 51,6 | 1,8 |
| 22.03.2021 | 2,418 | 76,25 | 24 | 0 | 76,8 | 48,8 | 2,6 |
| 23.03.2021 | 2,215 | 71,65 | 24 | 0 | 74,4 | 46,4 | 3,9 |
| 24.03.2021 | 2,259 | 74,36 | 24 | 0 | 73,5 | 47,2 | 4,8 |
| 25.03.2021 | 1,996 | 60,37 | 24 | 0 | 73,5 | 44 | 6,9 |
| 26.03.2021 | 2,007 | 65,31 | 24 | 0 | 73,3 | 44,6 | 5,1 |
| 27.03.2021 | 1,958 | 60,31 | 24 | 0 | 73,3 | 44 | 8,7 |
| 28.03.2021 | 2,072 | 64,92 | 24 | 0 | 73,5 | 45,6 | 5,8 |
| 29.03.2021 | 1,918 | 56,07 | 24 | 0 | 73,4 | 43,6 | 7,8 |
| 30.03.2021 | 1,721 | 46,15 | 24 | 0 | 73,4 | 41,1 | 9,8 |
| 31.03.2021 | 1,777 | 50,16 | 24 | 0 | 73,3 | 41,9 | 8,7 |
| 01.04.2021 | 2,223 | 75,69 | 24 | 0 | 73,6 | 47,2 | 4,7 |
| 02.04.2021 | 2,264 | 88,22 | 24 | 0 | 72,1 | 48,5 | 3,8 |
| 03.04.2021 | 2,316 | 85,33 | 24 | 0 | 73,4 | 48,5 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 2,166 | 77,34 | 24 | 0 | 73,4 | 47,3 | 4,2 |
| 05.04.2021 | 2,479 | 94,79 | 24 | 0 | 73,8 | 50,4 | 2,7 |
| 06.04.2021 | 2,435 | 93,76 | 24 | 0 | 73,7 | 50 | 2,6 |
| 07.04.2021 | 2,493 | 96,06 | 24 | 0 | 73,7 | 50,5 | 2,8 |
| 08.04.2021 | 2,225 | 78,91 | 24 | 0 | 73,6 | 47,5 | 4,3 |
| 09.04.2021 | 2,018 | 62,17 | 24 | 0 | 73,5 | 44,7 | 7,2 |
| 10.04.2021 | 2,102 | 66,31 | 24 | 0 | 73,5 | 45,7 | 4,9 |
| 11.04.2021 | 1,471 | 42,72 | 24 | 0 | 67,9 | 39,4 | 10,3 |
| 12.04.2021 | 1,867 | 54,85 | 24 | 0 | 73,2 | 42,6 | 7,7 |
| 13.04.2021 | 2,096 | 67,13 | 24 | 0 | 73,5 | 45,6 | 4,7 |
| 14.04.2021 | 2,121 | 69,67 | 24 | 0 | 73,6 | 46,2 | 4,1 |
| 15.04.2021 | 2,028 | 62,92 | 24 | 0 | 73,5 | 44,9 | 5,8 |
| 16.04.2021 | 1,975 | 59,53 | 24 | 0 | 73,3 | 44,2 | 5,6 |
| 17.04.2021 | 1,594 | 43,96 | 24 | 0 | 70,8 | 40,3 | 8,3 |
| 18.04.2021 | 1,107 | 30,39 | 24 | 0 | 61,4 | 35,1 | 10,4 |
| 19.04.2021 | 1,161 | 31,21 | 24 | 0 | 63,4 | 35,6 | 11 |
| 20.04.2021 | 1,37 | 38,2 | 24 | 0 | 67,5 | 38,6 | - |
| Итого: | 62,537 | 2033,15 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 53,781 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 20.03.2021 | 8322,795 | 362988,91 | 119704,5 |
| 20.04.2021 | 8385,332 | 365022,06 | 120448,5 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 21.04.2021 7:18:10 |