

#126747#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель	БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя	Чернышевского, 56, Калининград, Учебный корпус №5
Номер абонента	3770
Порядковый номер	1115
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30822
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2025	2,122	100,64	24	0	70,2	49	5,6
22.03.2025	2,04	111,18	24	0	71,4	48	5,7
23.03.2025	1,982	82,13	24	0	71,4	47	6,8
24.03.2025	2,071	103,11	24	0	65,7	50	5,5
25.03.2025	1,814	115,47	24	0	60,4	48	4,4
26.03.2025	2,17	84,77	24	0	71,6	49,2	6,9
27.03.2025	2,163	88,76	24	0	71,6	49,6	5,7
28.03.2025	1,612	56,15	24	0	70,4	42	8,9
29.03.2025	1,389	47,74	24	0	68,8	39,8	9,9
30.03.2025	2,033	75,54	24	0	71,5	47,7	6,8
31.03.2025	1,996	76,57	24	0	71,5	47,3	5,9
01.04.2025	2,137	88,08	24	0	71,6	49,2	-
02.04.2025	1,699	64,37	24	0	70,5	43,8	-
03.04.2025	1,297	44,74	24	0	65,3	38,8	-
04.04.2025	1,848	72,41	24	0	71,3	45,1	-
05.04.2025	2,539	129,81	24	0	73,1	54,9	-
06.04.2025	2,675	143,99	24	0	75	56,7	-
07.04.2025	2,429	117,55	24	0	73,9	53,2	-
08.04.2025	2,331	130,34	24	0	71,8	51,8	-
09.04.2025	2,408	137,82	24	0	71,8	53,2	-
10.04.2025	2,538	148,06	24	0	72,4	55	-
11.04.2025	2,092	102,22	24	0	71,2	48,9	-
12.04.2025	1,923	110,73	24	0	71,3	47	-
13.04.2025	0,991	33,09	24	0	60,8	35,1	-
14.04.2025	0,934	24,11	24	0	64,5	33,3	-
15.04.2025	0,708	19,72	24	0	57,2	31,2	-
16.04.2025	0,483	12,59	24	0	46,5	28,8	-
17.04.2025	0	0	24	0	21,4	19,2	-
18.04.2025	0	0	24	0	20,2	18,6	-
19.04.2025	0	0	24	0	19,9	18,4	-
20.04.2025	0	0	24	0	19,5	18	-
Итого:	50,424	2321,69	744	0	0	0	0
Гкал	43,364						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2025	10318,337	449571,79	153855,87
20.04.2025	10368,761	451893,48	154599,87

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2025 8:48:00