

#23243#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2022 по 21.12.2022

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя Чернышевского, 56, Калининград, Учебный корпус №5
Номер абонента 3770
Порядковый номер 1115
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30822
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.11.2022	3,455	184,9	24	0	81,2	65	-
22.11.2022	3,38	197,67	24	0	79	64,3	-
23.11.2022	3,54	208,76	24	0	80,8	66,2	-
24.11.2022	3,49	181,56	24	0	82	65,4	-
25.11.2022	3,316	156,81	24	0	81,4	63,3	-
26.11.2022	3,181	149,53	24	0	80,5	62,1	-
27.11.2022	2,933	144,05	24	0	77,4	59,2	-
28.11.2022	3,029	158,47	24	0	76,9	60,3	-
29.11.2022	3,199	181,19	24	0	77,4	62,1	-
30.11.2022	3,125	164,67	24	0	77,9	61,3	-
01.12.2022	3,207	165,72	24	0	78,9	62	-
02.12.2022	3,426	187,32	24	0	80,3	64,5	-
03.12.2022	3,639	218,48	24	0	81,8	67,4	-
04.12.2022	3,294	165,12	24	0	80,5	63,4	-
05.12.2022	3,38	192,68	24	0	79,2	64	-
06.12.2022	3,167	166,54	24	0	78,2	61,8	-
07.12.2022	3,26	190,57	24	0	77,9	63	-
08.12.2022	3,308	187,56	24	0	78,9	63,5	-
09.12.2022	3,427	172,35	24	0	81,4	64,1	-
10.12.2022	3,397	157,3	24	0	82,8	63,8	-
11.12.2022	3,539	181,77	24	0	82,7	65,8	-
12.12.2022	3,137	141,82	24	0	80,1	60,6	-
13.12.2022	3,345	162,87	24	0	80,6	62,9	-
14.12.2022	3,781	204,1	24	0	83,8	67,8	-
15.12.2022	3,965	198,93	24	0	87,1	69,9	-
16.12.2022	3,787	170,96	24	0	86,6	67,5	-
17.12.2022	3,842	190,68	23,99	128	85,8	68,2	-
18.12.2022	3,876	199,66	24	0	85,8	68,8	-
19.12.2022	3,799	192,1	24	0	85	67,9	-
20.12.2022	2,989	132,49	24	0	78,1	58,5	-
21.12.2022	2,923	147,83	24	0	75,2	58,2	-
Итого:	105,136	5454,46	743,99	0	0	0	0
Гкал	90,416						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.11.2022	9015,464	389909,68	134333,99
21.12.2022	9120,6	395364,14	135077,98

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2022 15:17:59