

# #25554#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 19.01.2021 по 20.02.2021

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ  
Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")  
Номер абонента 1132  
Порядковый номер 4280  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122960  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.01.2021	1,067	0	38,72	38,78	0	37,57	38,27	0	0	24	0	0	81,8	53,4	28,4	0,7	0,7	-0,7
21.01.2021	0,961	0	40,36	40,54	0	39,32	40,05	0	0	24	0	0	74,9	50,4	24,48	0,7	0,7	4
22.01.2021	0,936	0	38,58	38,71	0	37,64	38,24	0	0	24	0	0	74,8	50	24,86	0,7	0,7	4,3
23.01.2021	0,88	0	37,28	37,49	0	36,34	36,99	0	0	24	0	0	74,8	50,6	24,19	0,7	0,7	2,1
24.01.2021	0,915	0	37,74	37,96	0	36,77	37,48	0	0	24	0	0	74,8	50	24,81	0,7	0,7	2
25.01.2021	0,972	0	41,9	42,04	0	40,87	41,53	0	0	24	0	0	75,1	51,3	23,84	0,7	0,7	1,4
26.01.2021	0,978	0	40,48	40,54	0	39,43	40,03	0	0	24	0	0	76,5	51,7	24,79	0,7	0,7	1,5
27.01.2021	0,965	0	40,12	40,13	0	39,06	39,62	0	0	24	0	0	76,8	52	24,76	0,7	0,7	1,5
28.01.2021	1,005	0	43,03	43,05	0	41,93	42,5	0	0	24	0	0	76,4	52,5	23,96	0,7	0,7	-0,9
29.01.2021	1,104	0	41,42	41,36	0	40,21	40,83	0	0	24	0	0	81,6	54,2	27,42	0,7	0,7	-4,4
30.01.2021	0,989	0	35,63	35,6	0	34,59	35,12	0	0	24	0	0	81,2	52,5	28,63	0,7	0,7	-0,2
31.01.2021	1,044	0	37,96	37,99	0	36,91	37,5	0	0	24	0	0	80,7	52,4	28,29	0,7	0,7	0
01.02.2021	1,1	0	41,86	41,88	0	40,68	41,32	0	0	24	0	0	81,4	54,4	27,05	0,7	0,7	-3,1
02.02.2021	1,137	0	41,38	41,39	0	40,13	40,83	0	0	24	0	0	82,9	54,6	28,31	0,7	0,7	-3,2
03.02.2021	1,063	0	38,53	38,55	0	37,43	38,03	0	0	24	0	0	81,4	52,9	28,45	0,7	0,7	-0,6
04.02.2021	1,101	0	38,98	39,01	0	37,84	38,45	0	0	24	0	0	83,8	54,7	29,06	0,7	0,7	-4,4
05.02.2021	1,125	0	37,26	37,33	0	36,07	36,79	0	0	24	0	0	86,4	55,2	31,19	0,7	0,7	-4,4
06.02.2021	1,225	0	40,13	40,11	0	38,73	39,47	0	0	24	0	0	89,4	57,8	31,6	0,7	0,7	-12,8
07.02.2021	1,333	0	50,02	49,97	0	48,28	49,07	0	0	24	0	0	90,7	63,1	27,59	0,7	0,7	-14,3
08.02.2021	1,375	0	47,74	47,65	0	46,07	46,81	0	0	24	0	0	90,7	60,9	29,78	0,7	0,7	-11,3
09.02.2021	1,342	0	43,71	43,58	0	42,16	42,85	0	0	24	0	0	90,8	59	31,75	0,7	0,7	-9
10.02.2021	1,405	0	49,46	49,31	0	47,73	48,45	0	0	24	0	0	90,8	61,4	29,38	0,7	0,7	-14
11.02.2021	1,411	0	48,35	48,22	0	46,66	47,39	0	0	24	0	0	91,1	60,9	30,18	0,7	0,7	-11,1
12.02.2021	1,372	0	45,43	45,35	0	43,87	44,59	0	0	24	0	0	89,9	58,7	31,19	0,7	0,7	-9,6
13.02.2021	1,12	0	39,02	39,11	0	37,83	38,55	0	0	24	0	0	83,9	54,3	29,64	0,7	0,7	-0,1
14.02.2021	1,008	0	34,61	34,76	0	33,61	34,27	0	0	24	0	0	82	52	29,98	0,7	0,7	0,6
15.02.2021	1,061	0	37,85	37,91	0	36,68	37,35	0	0	24	0	0	84,7	55,8	28,89	0,7	0,7	-1,7
16.02.2021	1,127	0	37,95	38,04	0	36,78	37,53	0	0	24	0	0	84,4	53,8	30,63	0,7	0,7	-3,5
17.02.2021	1,162	0	41,25	41,33	0	39,97	40,74	0	0	24	0	0	84,6	55,5	29,1	0,7	0,7	-7,1
18.02.2021	1,311	0	46,88	46,87	0	45,34	46,12	0	0	24	0	0	87,5	58,5	28,99	0,7	0,7	-10,8
19.02.2021	1,161	0	49,37	49,49	0	47,81	48,63	0	0	24	0	0	85,1	60,9	24,24	0,7	0,7	-5,1
20.02.2021	1,022	0	40,29	40,53	0	39,2	40,02	0	0	24	0	0	77,5	51,4	26,15	0,7	0,7	-
Итого:	35,777	0	1323,29	1324,58	0	1283,51	1305,42	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,777																	

Общее время работы системы, ч 768  
Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
19.01.2021	444,373	22784,17	23197,5	0	22263,88	22905,38	0
20.02.2021	480,15	24107,46	24522,08	0	23547,39	24210,8	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.02.2021 10:15:15