

#117084#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
Номер абонента 1132
Порядковый номер 4280
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122960
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 21.01.2025 | 1,056 | 0 | 80,12 | 79,72 | 0 | 77,99 | 78,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 63,1 | 13,54 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.01.2025 | 1,077 | 0 | 80,36 | 79,89 | 0 | 78,28 | 78,43 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,1 | 63,4 | 13,74 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.01.2025 | 1,055 | 0 | 79,39 | 78,88 | 0 | 77,32 | 77,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 62,9 | 13,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| 24.01.2025 | 0,978 | 0 | 79,74 | 79,39 | 0 | 77,81 | 78,08 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 60,6 | 12,53 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.01.2025 | 0,912 | 0 | 83,26 | 82,68 | 0 | 81,34 | 81,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 59,7 | 11,18 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.01.2025 | 0,849 | 0 | 81,13 | 80,75 | 0 | 79,44 | 79,54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 58,1 | 10,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.01.2025 | 0,889 | 0 | 82,38 | 82,12 | 0 | 80,62 | 80,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 58,6 | 11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.01.2025 | 0,882 | 0 | 83,58 | 83,36 | 0 | 81,76 | 82,03 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 58,4 | 10,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.01.2025 | 0,888 | 0 | 83,75 | 83,54 | 0 | 81,99 | 82,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 58,1 | 10,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.01.2025 | 0,881 | 0 | 83,35 | 83,16 | 0 | 81,6 | 81,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 58,4 | 10,81 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.01.2025 | 0,922 | 0 | 81,43 | 81,15 | 0 | 79,58 | 79,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 59 | 11,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.02.2025 | 0,924 | 0 | 81,18 | 80,78 | 0 | 79,26 | 79,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 61 | 11,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.02.2025 | 0,987 | 0 | 82,75 | 82,12 | 0 | 80,7 | 80,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75 | 62,8 | 12,2 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.02.2025 | 1,037 | 0 | 80,73 | 80,31 | 0 | 78,69 | 78,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 62,2 | 13,13 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.02.2025 | 0,977 | 0 | 81,08 | 80,85 | 0 | 79,1 | 79,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 61,1 | 12,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.02.2025 | 0,99 | 0 | 80,44 | 80,13 | 0 | 78,52 | 78,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 61 | 12,6 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.02.2025 | 0,956 | 0 | 82,31 | 82,05 | 0 | 80,4 | 80,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72 | 60 | 11,9 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.02.2025 | 1,025 | 0 | 80,77 | 80,39 | 0 | 78,77 | 78,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 61,9 | 13,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.02.2025 | 1,093 | 0 | 80,27 | 79,44 | 0 | 78,01 | 77,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79,8 | 65,8 | 14,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.02.2025 | 1,131 | 0 | 79,56 | 78,74 | 0 | 77,25 | 77,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 81,6 | 67 | 14,6 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.02.2025 | 1,173 | 0 | 76,79 | 76,14 | 0 | 74,49 | 74,58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 82,7 | 67 | 15,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.02.2025 | 1,146 | 0 | 73,62 | 73,24 | 0 | 71,44 | 71,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 82,4 | 66,4 | 16 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.02.2025 | 1,163 | 0 | 74,88 | 74,41 | 0 | 72,7 | 72,96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 82,2 | 66,3 | 15,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.02.2025 | 1,148 | 0 | 77,63 | 77,18 | 0 | 75,37 | 75,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 81,5 | 66,3 | 15,2 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.02.2025 | 1,127 | 0 | 78,93 | 78,33 | 0 | 76,73 | 76,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80,7 | 66 | 14,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.02.2025 | 1,115 | 0 | 79,34 | 78,73 | 0 | 77,08 | 77,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80,8 | 66,4 | 14,43 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.02.2025 | 1,117 | 0 | 77,46 | 76,73 | 0 | 75,21 | 75,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 81,7 | 66,9 | 14,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.02.2025 | 1,121 | 0 | 78,19 | 77,68 | 0 | 76 | 76,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80,4 | 65,7 | 14,75 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.02.2025 | 1,098 | 0 | 79,28 | 78,82 | 0 | 77,12 | 77,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79,5 | 65,3 | 14,22 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.02.2025 | 1,115 | 0 | 80,08 | 79,44 | 0 | 77,89 | 77,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79,5 | 65,2 | 14,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.02.2025 | 1,158 | 0 | 78,33 | 77,68 | 0 | 76,07 | 76,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 82 | 66,8 | 15,18 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 31,99 | 0 | 2482,11 | 2467,83 | 0 | 2418,53 | 2423,39 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 31,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 20.01.2025 | 630 | 44844,81 | 44479,79 | 0 | 43824,21 | 43796,65 | 0 |
| 20.02.2025 | 661,99 | 47326,92 | 46947,62 | 0 | 46242,74 | 46220,04 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 7:34:00