

#25553#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
Номер абонента 1132
Порядковый номер 4280
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122960
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	0,92	0	36,87	37,19	0	35,95	36,73	0	0	24	0	0	75,8	50,2	25,59	0,7	0,7	4,5
22.02.2021	0,895	0	36,74	37,07	0	35,81	36,61	0	0	24	0	0	75	50	24,98	0,7	0,7	4,6
23.02.2021	0,889	0	37,15	37,47	0	36,25	37	0	0	24	0	0	74,8	50,2	24,58	0,7	0,7	4,6
24.02.2021	0,977	0	44,76	45,14	0	43,75	44,63	0	0	24	0	0	71,3	48,9	22,4	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	0,856	0	48,96	49,37	0	47,92	48,77	0	0	24	0	0	68,8	50,9	17,89	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	0,967	0	55,58	56,05	0	54,38	55,36	0	0	24	0	0	69,7	51,9	17,81	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	0,937	0	47,25	47,63	0	46,22	47,07	0	0	24	0	0	71,5	51,2	20,33	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	0,912	0	47,02	47,42	0	45,94	46,83	0	0	24	0	0	72,1	52,2	19,86	0,7	0,7	3
01.03.2021	1,12	0	61,32	61,72	0	59,83	60,82	0	0	24	0	0	74,3	55,6	18,72	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	1,013	0	49,69	49,99	0	48,47	49,34	0	0	24	0	0	72,9	52	20,89	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	0,996	0	42,13	42,38	0	41,06	41,85	0	0	24	0	0	76,4	52,1	24,29	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	1,033	0	45,12	45,39	0	43,98	44,81	0	0	24	0	0	75,9	52,4	23,53	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	1,046	0	44,99	45,2	0	43,76	44,58	0	0	24	0	0	78,2	54,3	23,92	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	0,962	0	41,11	41,38	0	40,06	40,85	0	0	24	0	0	77,3	53,2	24,08	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	0,976	0	41,04	41,33	0	40	40,81	0	0	24	0	0	76,6	52,3	24,38	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	0,989	0	41,3	41,56	0	40,25	41,05	0	0	24	0	0	77,8	53,2	24,62	0,7	0,7	0
09.03.2021	1,103	0	44,13	44,32	0	42,87	43,71	0	0	24	0	0	80,6	54,9	25,74	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	1,135	0	47,6	47,77	0	46,29	47,09	0	0	24	0	0	79,6	55	24,56	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	1,11	0	46,3	46,49	0	45,04	45,85	0	0	24	0	0	79,5	54,9	24,65	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	1,013	0	45,57	45,87	0	44,42	45,27	0	0	24	0	0	74,8	52	22,81	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	0,878	0	42,51	42,85	0	41,49	42,33	0	0	24	0	0	72,7	51,6	21,16	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	0,952	0	48,93	49,34	0	47,85	48,73	0	0	24	0	0	71,6	51,7	19,94	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	1,034	0	51,96	52,32	0	50,79	51,65	0	0	24	0	0	72	51,6	20,42	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	1,03	0	49,59	49,92	0	48,46	49,33	0	0	24	0	0	72,7	51,4	21,3	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	1,023	0	51,75	52,07	0	50,54	51,42	0	0	24	0	0	73,4	53,2	20,27	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	1,088	0	51,19	51,49	0	49,93	50,83	0	0	24	0	0	74,4	52,7	21,78	0,7	0,7	1
19.03.2021	1,157	0	50,37	50,63	0	49,06	49,97	0	0	24	0	0	77,4	53,8	23,56	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	1,025	0	42,95	43,2	0	41,83	42,63	0	0	24	0	0	78,5	54	24,47	0,7	0,7	-
Итого:	28,036	0	1293,88	1302,56	0	1262,2	1285,92	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,036																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2021	480,15	24107,46	24522,08	0	23547,39	24210,8	0
20.03.2021	508,186	25401,34	25824,64	0	24809,59	25496,72	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 7:21:00