

#25545#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
 Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
 Номер абонента 1132
 Порядковый номер 4280
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00122960
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2022	0,858	0	45,42	45,21	0	44,4	44,64	0	0	24	0	0	72,6	53,2	19,4	0,7	0,7	5,8
22.02.2022	0,901	0	43,42	43,19	0	42,36	42,67	0	0	24	0	0	75	53,7	21,25	0,7	0,7	1,2
23.02.2022	0,882	0	44,68	44,34	0	43,54	43,68	0	0	24	0	0	75,2	55	20,28	0,7	0,7	1,7
24.02.2022	0,874	0	44,87	44,65	0	43,82	44,06	0	0	24	0	0	73,6	53,6	19,93	0,7	0,7	4,7
25.02.2022	0,862	0	44,83	44,61	0	43,83	44,06	0	0	24	0	0	72,7	53	19,73	0,7	0,7	4,4
26.02.2022	0,853	0	44,85	44,6	0	43,84	44,03	0	0	24	0	0	73,3	53,8	19,44	0,7	0,7	2,9
27.02.2022	0,896	0	44,61	44,3	0	43,42	43,59	0	0	24	0	0	76,1	55,4	20,64	0,7	0,7	0,6
28.02.2022	0,95	0	45,57	45,31	0	44,37	44,59	0	0	24	0	0	77	55,6	21,41	0,7	0,7	0,5
01.03.2022	0,964	0	44,87	44,55	0	43,67	43,85	0	0	24	0	0	77,6	55,6	22,03	0,7	0,7	-1,2
02.03.2022	0,931	0	45,33	45,06	0	44,13	44,38	0	0	24	0	0	76,4	55,3	21,07	0,7	0,7	-0,1
03.03.2022	0,918	0	45,91	45,68	0	44,73	45	0	0	24	0	0	75,3	54,9	20,46	0,7	0,7	2,7
04.03.2022	0,902	0	45,38	45,18	0	44,2	44,5	0	0	24	0	0	75,3	54,9	20,4	0,7	0,7	2,1
05.03.2022	0,954	0	44,87	44,54	0	43,67	43,84	0	0	24	0	0	77,9	56	21,84	0,7	0,7	-2,2
06.03.2022	0,945	0	45,71	45,38	0	44,51	44,66	0	0	24	0	0	78,2	56,9	21,21	0,7	0,7	-1,1
07.03.2022	0,914	0	46,1	45,75	0	44,9	45,03	0	0	24	0	0	76,9	56,6	20,32	0,7	0,7	1,7
08.03.2022	0,889	0	46,1	45,79	0	44,91	45,07	0	0	24	0	0	75,9	56,1	19,85	0,7	0,7	2,8
09.03.2022	0,899	0	44,97	44,76	0	43,8	44,08	0	0	24	0	0	75,3	54,8	20,54	0,7	0,7	1,3
10.03.2022	0,962	0	44,7	44,42	0	43,5	43,73	0	0	24	0	0	77,8	55,6	22,15	0,7	0,7	-2,5
11.03.2022	0,958	0	45,01	44,74	0	43,81	44,06	0	0	24	0	0	77,7	55,8	21,84	0,7	0,7	-1,2
12.03.2022	0,933	0	45,23	44,89	0	44,05	44,2	0	0	24	0	0	76,9	55,7	21,13	0,7	0,7	-0,6
13.03.2022	0,88	0	45,11	44,81	0	43,92	44,17	0	0	24	0	0	75,1	55	20,03	0,7	0,7	0
14.03.2022	0,891	0	45,77	45,53	0	44,65	44,87	0	0	24	0	0	74,1	54,2	19,97	0,7	0,7	1,5
15.03.2022	0,868	0	45,77	45,55	0	44,71	44,96	0	0	24	0	0	73,3	53,8	19,47	0,7	0,7	1,8
16.03.2022	0,848	0	44,73	44,57	0	43,66	43,96	0	0	24	0	0	72,6	53,2	19,46	0,7	0,7	2,3
17.03.2022	0,87	0	46,87	46,65	0	45,76	45,99	0	0	24	0	0	72,7	53,7	19,05	0,7	0,7	3,3
18.03.2022	0,872	0	46,93	46,76	0	45,83	46,08	0	0	24	0	0	72,9	53,9	18,95	0,7	0,7	4,3
19.03.2022	0,743	0	40,59	40,39	0	39,63	39,83	0	0	24	0	0	72,4	53,6	18,78	0,7	0,7	2,6
20.03.2022	0,855	0	46,85	46,57	0	45,7	45,85	0	0	24	0	0	73,4	54,7	18,71	0,7	0,7	-
Итого:	25,072	0	1265,05	1257,78	0	1233,32	1239,43	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,072																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2022	124,696	7151,46	7176,71	0	6980,01	7072,3	0
20.03.2022	149,768	8416,51	8434,49	0	8213,33	8311,73	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.03.2022 7:20:32