

#25557#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
Номер абонента 1132
Порядковый номер 4280
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122960
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2023	0,85	0	33,35	32,5	0	32,58	32,21	0	0	24	0	0	71,3	45,1	26,15	0,7	0,7	-
22.02.2023	0,954	0	36,33	35,31	0	35,41	34,96	0	0	24	0	0	74,5	47,6	26,92	0,7	0,7	-
23.02.2023	0,928	0	34,33	33,31	0	33,48	32,96	0	0	24	0	0	75,8	48	27,84	0,7	0,7	-
24.02.2023	0,876	0	34,07	33,13	0	33,28	32,83	0	0	24	0	0	73,2	46,8	26,4	0,7	0,7	-
25.02.2023	0,895	0	34,97	33,99	0	34,13	33,65	0	0	24	0	0	74	47,6	26,31	0,7	0,7	-
26.02.2023	0,936	0	34,07	33,06	0	33,19	32,73	0	0	24	0	0	75,9	47,6	28,26	0,7	0,7	-
27.02.2023	0,97	0	33,84	32,81	0	32,92	32,48	0	0	24	0	0	77,2	47,7	29,48	0,7	0,7	-
28.02.2023	0,97	0	34,22	33,12	0	33,36	32,78	0	0	24	0	0	77,1	48	29,07	0,7	0,7	-
01.03.2023	0,883	0	33,59	32,61	0	32,85	32,34	0	0	24	0	0	72,5	45,6	26,89	0,7	0,7	-
02.03.2023	0,915	0	33,98	32,96	0	33,13	32,63	0	0	24	0	0	73,9	46,3	27,6	0,7	0,7	-
03.03.2023	0,856	0	33,04	32,09	0	32,29	31,82	0	0	24	0	0	72,4	45,7	26,61	0,7	0,7	-
04.03.2023	0,91	0	34,94	33,86	0	34,09	33,53	0	0	24	0	0	74,2	47,5	26,69	0,7	0,7	-
05.03.2023	0,96	0	35,68	34,61	0	34,74	34,25	0	0	24	0	0	75,8	48,2	27,62	0,7	0,7	-
06.03.2023	0,967	0	35,15	34,35	0	34,23	33,95	0	0	24	0	0	76,4	48,1	28,26	0,7	0,7	-
07.03.2023	0,99	0	35,68	34,81	0	34,76	34,43	0	0	24	0	0	77,1	48,7	28,45	0,7	0,7	-
08.03.2023	0,982	0	41,91	41,03	0	40,84	40,49	0	0	24	0	0	76	52	24,04	0,7	0,7	-
09.03.2023	0,994	0	34,82	34,12	0	33,88	33,73	0	0	24	0	0	78,1	48,7	29,38	0,7	0,7	-
10.03.2023	1,03	0	36,46	35,78	0	35,48	35,3	0	0	24	0	0	78,7	49,6	29,05	0,7	0,7	-
11.03.2023	0,969	0	36,01	35,29	0	35,07	34,86	0	0	24	0	0	77,1	49,5	27,59	0,7	0,7	-
12.03.2023	0,934	0	34,81	34,18	0	33,91	33,78	0	0	24	0	0	75,6	48	27,54	0,7	0,7	-
13.03.2023	0,877	0	34,04	33,45	0	33,24	33,11	0	0	24	0	0	73,5	47	26,47	0,7	0,7	-
14.03.2023	0,673	0	24,66	24,25	0	24,16	24,01	0	0	24	0	0	69,8	41,9	27,92	0,7	0,7	-
15.03.2023	0,852	0	35,53	34,95	0	34,78	34,61	0	0	24	0	0	70,3	45,7	24,57	0,7	0,7	-
16.03.2023	0,875	0	34,24	33,43	0	33,43	33,11	0	0	24	0	0	72,4	46,3	26,17	0,7	0,7	-
17.03.2023	0,826	0	31,73	30,92	0	30,94	30,61	0	0	24	0	0	72	45,3	26,69	0,7	0,7	-
18.03.2023	0,696	0	27,59	26,79	0	27,02	26,56	0	0	24	0	0	69,4	43,7	25,72	0,7	0,7	-
19.03.2023	0,609	0	22,65	22	0	22,13	21,82	0	0	24	0	0	69,4	41,9	27,47	0,7	0,7	-
20.03.2023	0,685	0	26,56	25,79	0	25,99	25,55	0	0	24	0	0	69,3	43	26,36	0,7	0,7	-
Итого:	24,862	0	938,25	914,5	0	915,31	905,09	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,862																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2023	308,875	15802,53	15682,53	0	15425,13	15470,8	0
20.03.2023	333,737	16740,78	16597,03	0	16340,44	16375,89	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2023 7:23:31