

#25547#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.03.2022 по 20.04.2022

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
Номер абонента 1132
Порядковый номер 4280
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122960
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2022	0,864	0	47,32	47,15	0	46,22	46,49	0	0	24	0	0	72,7	54	18,68	0,7	0,7	3,3
22.03.2022	0,854	0	47,83	47,71	0	46,76	47,01	0	0	24	0	0	72,3	54	18,31	0,7	0,7	4,9
23.03.2022	0,856	0	47,26	47,1	0	46,12	46,42	0	0	24	0	0	72,4	53,9	18,56	0,7	0,7	4,2
24.03.2022	0,851	0	46,69	46,51	0	45,6	45,85	0	0	24	0	0	72,7	54	18,69	0,7	0,7	3,9
25.03.2022	0,856	0	47,16	47,01	0	46,05	46,36	0	0	24	0	0	72,4	53,9	18,56	0,7	0,7	7
26.03.2022	0,817	0	47,41	47,18	0	46,27	46,5	0	0	24	0	0	72,2	54,5	17,76	0,7	0,7	6,2
27.03.2022	0,792	0	44,45	44,23	0	43,41	43,62	0	0	23	0	0	72,2	53,9	18,28	0,7	0,7	5,2
28.03.2022	0,858	0	47,74	47,54	0	46,55	46,82	0	0	24	0	0	72,6	54,2	18,42	0,7	0,7	7
29.03.2022	0,851	0	46,34	46,17	0	45,22	45,5	0	0	24	0	0	72,8	54	18,8	0,7	0,7	4
30.03.2022	0,885	0	45,25	45	0	44,12	44,35	0	0	24	0	0	74,5	54,5	20,05	0,7	0,7	0,2
31.03.2022	0,919	0	45,66	45,4	0	44,46	44,68	0	0	24	0	0	76	55,4	20,63	0,7	0,7	-
01.04.2022	0,92	0	46,3	46,06	0	45,1	45,34	0	0	24	0	0	75,9	55,5	20,42	0,7	0,7	-
02.04.2022	0,842	0	44,78	44,48	0	43,62	43,78	0	0	24	0	0	75,3	56	19,3	0,7	0,7	-
03.04.2022	0,878	0	45,27	44,99	0	44,11	44,3	0	0	24	0	0	75,2	55,2	19,9	0,7	0,7	-
04.04.2022	0,89	0	46,03	45,82	0	44,89	45,15	0	0	24	0	0	74,1	54,3	19,84	0,7	0,7	-
05.04.2022	0,852	0	44,81	44,6	0	43,8	44,06	0	0	24	0	0	72,9	53,4	19,47	0,7	0,7	-
06.04.2022	0,848	0	45,91	45,74	0	44,84	45,15	0	0	24	0	0	72,3	53,3	18,92	0,7	0,7	-
07.04.2022	0,861	0	49,78	49,64	0	48,57	48,92	0	0	24	0	0	72,9	55,2	17,71	0,7	0,7	-
08.04.2022	0,819	0	46,39	46,23	0	45,33	45,56	0	0	24	0	0	72	54	18,06	0,7	0,7	-
09.04.2022	0,795	0	46,64	46,44	0	45,53	45,72	0	0	24	0	0	72,8	55,2	17,52	0,7	0,7	-
10.04.2022	0,795	0	46,61	46,42	0	45,51	45,7	0	0	24	0	0	72,3	54,8	17,47	0,7	0,7	-
11.04.2022	0,834	0	46,56	46,43	0	45,45	45,71	0	0	24	0	0	72,7	54,3	18,36	0,7	0,7	-
12.04.2022	0,831	0	46,46	46,29	0	45,39	45,6	0	0	24	0	0	72,7	54,3	18,36	0,7	0,7	-
13.04.2022	0,82	0	47,17	47,05	0	46,05	46,35	0	0	24	0	0	72,6	54,7	17,81	0,7	0,7	-
14.04.2022	0,456	0	32,01	31,96	0	31,27	31,45	0	0	24	0	0	72,6	58	14,53	0,7	0,7	-
15.04.2022	0,551	0	30,88	30,84	0	30,18	30,45	0	0	24	0	0	72,3	54,1	18,2	0,7	0,7	-
16.04.2022	0,736	0	41,45	41,26	0	40,49	40,78	0	0	24	0	0	72	53,8	18,17	0,7	0,7	-
17.04.2022	0,741	0	41,93	41,71	0	40,97	41,15	0	0	24	0	0	72,5	54,4	18,13	0,7	0,7	-
18.04.2022	0,435	0	26,33	26,38	0	25,67	26,04	0	0	24	0	0	71,5	54,5	17,02	0,7	0,7	-
19.04.2022	0,234	0	16,67	16,92	0	16,19	16,68	0	0	24	0	0	71,4	57,2	14,2	0,7	0,7	-
20.04.2022	0,561	0	34,46	34,61	0	33,64	34,16	0	0	24	0	0	72,1	55,4	16,72	0,7	0,7	-
Итого:	24,102	0	1339,55	1334,87	0	1307,38	1315,65	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,102																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2022	149,768	8416,51	8434,49	0	8213,33	8311,73	0
20.04.2022	173,87	9756,06	9769,36	0	9520,71	9627,38	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2022 7:18:38