

#80372#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
Номер абонента 1132
Порядковый номер 4280
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122960
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2024	0,822	0	37,01	36,34	0	36,22	36	0	0	24	0	0	68,8	46	22,72	0,7	0,7	4,8
22.03.2024	0,832	0	50,47	50,03	0	49,38	49,4	0	0	24	0	0	68,9	52,1	16,78	0,7	0,7	5,6
23.03.2024	0,774	0	34,35	33,76	0	33,61	33,47	0	0	24	0	0	68	45	23,04	0,7	0,7	6,6
24.03.2024	0,789	0	35,7	35,03	0	34,95	34,7	0	0	24	0	0	68,7	46,1	22,6	0,7	0,7	3,6
25.03.2024	0,858	0	39,19	38,55	0	38,36	38,15	0	0	24	0	0	68,7	46,4	22,36	0,7	0,7	3,9
26.03.2024	0,766	0	34,78	34,12	0	34,06	33,76	0	0	24	0	0	68,6	46	22,51	0,7	0,7	5,5
27.03.2024	0,668	0	30,01	29,48	0	29,37	29,21	0	0	24	0	0	68,2	45,4	22,74	0,7	0,7	9,1
28.03.2024	0,584	0	24,29	23,75	0	23,78	23,5	0	0	24	0	0	68,1	43,5	24,63	0,7	0,7	11,8
29.03.2024	0,674	0	27,99	27,44	0	27,41	27,16	0	0	24	0	0	67,8	43,2	24,58	0,7	0,7	10,7
30.03.2024	0,466	0	17,69	17,2	0	17,34	17,11	0	0	24	0	0	67,3	40,4	26,93	0,7	0,7	13,4
31.03.2024	0,334	0	12,85	12,43	0	12,59	12,38	0	0	23	0	0	66,6	40	26,58	0,7	0,7	16,7
01.04.2024	0,37	0	16,82	16,34	0	16,47	16,2	0	0	24	0	0	66,6	44,2	22,47	0,7	0,7	-
02.04.2024	0,715	0	32,13	31,49	0	31,48	31,2	0	0	24	0	0	67,9	45,2	22,69	0,7	0,7	-
03.04.2024	0,934	0	40,92	40,23	0	40,02	39,78	0	0	24	0	0	72	48,6	23,34	0,7	0,7	-
04.04.2024	0,852	0	35,8	35,15	0	34,97	34,78	0	0	24	0	0	71,8	47,5	24,37	0,7	0,7	-
05.04.2024	0,598	0	25,3	24,83	0	24,77	24,58	0	0	24	0	0	68,2	44,1	24,09	0,7	0,7	-
06.04.2024	0,616	0	23,67	23,15	0	23,17	22,93	0	0	24	0	0	68	41,3	26,7	0,7	0,7	-
07.04.2024	0,46	0	18,15	17,67	0	17,81	17,56	0	0	24	0	0	67,7	41,9	25,86	0,7	0,7	-
08.04.2024	0,452	0	17,79	17,29	0	17,41	17,15	0	0	24	0	0	67,2	41,2	26	0,7	0,7	-
09.04.2024	0,322	0	14,35	13,93	0	14,06	13,85	0	0	24	0	0	65,8	43,1	22,65	0,7	0,7	-
10.04.2024	0,615	0	24,08	23,66	0	23,6	23,45	0	0	24	0	0	67	40,8	26,11	0,7	0,7	-
11.04.2024	0,392	0	19,2	19,02	0	18,82	18,85	0	0	24	0	0	66,6	45,8	20,84	0,7	0,7	-
12.04.2024	0,04	0	8,28	8,24	0	8,18	8,16	0	0	24	0	0	63,2	58,6	4,61	0,7	0,7	-
13.04.2024	0,025	0	6,23	6,17	0	6,19	6,13	0	0	24	0	0	65,2	62,2	3	0,7	0,7	-
14.04.2024	0,024	0	5,35	5,28	0	5,34	5,27	0	0	24	0	0	62	58,6	3,35	0,7	0,7	-
15.04.2024	0,039	0	8,47	8,4	0	8,36	8,33	0	0	24	0	0	63,5	59,3	4,19	0,7	0,7	-
16.04.2024	0,047	0	11,41	11,33	0	11,25	11,19	0	0	24	0	0	63,4	59,5	3,91	0,7	0,7	-
17.04.2024	0,026	0	9,44	9,62	0	9,34	9,53	0	0	24	0	0	56,2	53	3,3	0,7	0,7	-
18.04.2024	0,394	0	34,54	34,13	0	33,97	33,76	0	0	24	0	0	60,9	49,4	11,51	0,7	0,7	-
19.04.2024	0,896	0	37,08	36,1	0	36,26	35,75	0	0	24	0	0	70,1	45,5	24,66	0,7	0,7	-
20.04.2024	0,855	0	35	34	0	34,22	33,7	0	0	24	0	0	70,6	45,6	24,97	0,7	0,7	-
Итого:	16,239	0	768,34	754,16	0	752,76	746,99	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,239																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2024	506,356	24311,98	23986,62	0	23744,7	23690,01	0
20.04.2024	522,595	25080,32	24740,78	0	24497,46	24437	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2024 7:09:11