

#297341#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
Номер абонента 1132
Порядковый номер 4280
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122960
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,678	0	24,02	23,36	0	23,47	23,13	0	0	24	0	0	71,7	42,8	28,9	0,7	0,7	-
22.03.2026	0,635	0	22,28	21,67	0	21,74	21,47	0	0	24	0	0	71,5	42,2	29,27	0,7	0,7	-
23.03.2026	0,615	0	20,45	19,85	0	20,03	19,69	0	0	24	0	0	71,2	40,5	30,68	0,7	0,7	-
24.03.2026	0,582	0	19,5	18,95	0	19,08	18,81	0	0	24	0	0	71,6	41	30,58	0,7	0,7	-
25.03.2026	0,587	0	19,2	18,61	0	18,78	18,44	0	0	24	0	0	71,2	39,8	31,34	0,7	0,7	-
26.03.2026	0,703	0	24,68	24,08	0	24,14	23,84	0	0	24	0	0	71,6	42,5	29,07	0,7	0,7	-
27.03.2026	0,731	0	26,23	25,6	0	25,63	25,38	0	0	24	0	0	71,9	43,4	28,5	0,7	0,7	-
28.03.2026	0,685	0	24,32	23,71	0	23,78	23,49	0	0	24	0	0	71,9	43,1	28,8	0,7	0,7	-
29.03.2026	0,649	0	22,5	21,86	0	21,98	21,63	0	0	23	0	0	71,7	42,3	29,42	0,7	0,7	-
30.03.2026	0,69	0	31,88	31,23	0	31,12	30,82	0	0	24	0	0	72,5	50,4	22,12	0,7	0,7	-
31.03.2026	0,714	0	24,82	24,15	0	24,21	23,91	0	0	24	0	0	71,9	42,4	29,47	0,7	0,7	-
01.04.2026	0,708	0	25,5	24,85	0	24,89	24,63	0	0	24	0	0	71,8	43,4	28,42	0,7	0,7	-
02.04.2026	0,738	0	26,03	25,34	0	25,43	25,1	0	0	24	0	0	72,8	43,8	29,06	0,7	0,7	-
03.04.2026	0,675	0	29,56	29,05	0	28,99	28,8	0	0	24	0	0	65,6	42,3	23,31	0,7	0,7	-
04.04.2026	0,68	0	23,77	23,14	0	23,22	22,9	0	0	24	0	0	72	42,7	29,3	0,7	0,7	-
05.04.2026	0,618	0	20,93	20,4	0	20,47	20,23	0	0	24	0	0	71,6	41,4	30,2	0,7	0,7	-
06.04.2026	0,678	0	23,16	22,65	0	22,68	22,41	0	0	24	0	0	71,9	41,9	30	0,7	0,7	-
07.04.2026	0,742	0	26,86	26,22	0	26,24	25,98	0	0	24	0	0	71,4	43,1	28,35	0,7	0,7	-
08.04.2026	0,765	0	26,96	26,29	0	26,28	26,06	0	0	24	0	0	72,9	43,7	29,17	0,7	0,7	-
09.04.2026	0,762	0	27,05	26,37	0	26,43	26,13	0	0	24	0	0	72,4	43,6	28,83	0,7	0,7	-
10.04.2026	0,741	0	25,89	25,21	0	25,3	24,97	0	0	24	0	0	72,3	42,9	29,33	0,7	0,7	-
11.04.2026	0,656	0	22,68	22,03	0	22,14	21,82	0	0	24	0	0	71,6	41,9	29,71	0,7	0,7	-
12.04.2026	0,585	0	19,78	19,2	0	19,34	19,05	0	0	24	0	0	71,4	41,1	30,25	0,7	0,7	-
13.04.2026	0,605	0	20,6	20	0	20,13	19,84	0	0	24	0	0	71,2	41	30,2	0,7	0,7	-
14.04.2026	0,528	0	17,44	16,91	0	17,1	16,82	0	0	24	0	0	71	40	31,01	0,7	0,7	-
15.04.2026	0,597	0	19,81	19,2	0	19,32	19,04	0	0	24	0	0	71,2	40,3	30,97	0,7	0,7	-
16.04.2026	0,685	0	23,7	22,98	0	23,13	22,77	0	0	24	0	0	71,8	42,2	29,66	0,7	0,7	-
17.04.2026	0,686	0	24,06	23,41	0	23,5	23,19	0	0	24	0	0	72	42,6	29,32	0,7	0,7	-
18.04.2026	0,526	0	17,6	17,04	0	17,21	16,9	0	0	24	0	0	71,5	40,8	30,68	0,7	0,7	-
19.04.2026	0,502	0	16,19	15,62	0	15,82	15,5	0	0	24	0	0	71	39,4	31,61	0,7	0,7	-
20.04.2026	0,663	0	23,23	22,54	0	22,71	22,33	0	0	24	0	0	71,4	42,2	29,22	0,7	0,7	-
Итого:	20,409	0	720,68	701,52	0	704,29	695,08	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,409																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2026	874,409	56534,2	56013,15	0	55235,89	55182,78	0
20.04.2026	894,818	57254,88	56714,67	0	55940,18	55877,86	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2026 15:02:31