

# #25541#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ  
Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")  
Номер абонента 1132  
Порядковый номер 4280  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122960  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 21.04.2022 | 0,64     | 0         | 37,27   | 37,35   | 0       | 36,41  | 36,91  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 72,3   | 54,8   | 17,58 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 22.04.2022 | 0,477    | 0         | 26,37   | 26,52   | 0       | 25,74  | 26,24  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 71,9   | 53,4   | 18,55 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 23.04.2022 | 0,467    | 0         | 26,44   | 26,59   | 0       | 25,75  | 26,19  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 72,2   | 54,1   | 18,16 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 24.04.2022 | 0,464    | 0         | 26,62   | 26,75   | 0       | 25,91  | 26,31  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 72,6   | 54,8   | 17,89 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 25.04.2022 | 0,446    | 0         | 23,48   | 23,64   | 0       | 22,84  | 23,31  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 72,2   | 52,7   | 19,48 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 26.04.2022 | 0,411    | 0         | 21,19   | 21,43   | 0       | 20,71  | 21,19  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 71     | 51,1   | 19,88 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 27.04.2022 | 0,471    | 0         | 24,46   | 24,73   | 0       | 23,98  | 24,49  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 51,7   | 19,73 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 28.04.2022 | 0,394    | 0         | 21,11   | 21,25   | 0       | 20,62  | 21     | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 51,3   | 19,28 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 29.04.2022 | 0,381    | 0         | 19,54   | 19,66   | 0       | 19,06  | 19,42  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 70     | 50     | 20,03 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 30.04.2022 | 0,371    | 0         | 20,13   | 20,24   | 0       | 19,65  | 20     | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,1   | 51     | 19,07 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 01.05.2022 | 0,367    | 0         | 20,1    | 20,22   | 0       | 19,62  | 19,98  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,2   | 51,4   | 18,78 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 02.05.2022 | 0,368    | 0         | 20,19   | 20,31   | 0       | 19,71  | 20,07  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 70     | 51,2   | 18,8  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 03.05.2022 | 0,37     | 0         | 20,03   | 20,15   | 0       | 19,55  | 19,91  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,1   | 51,2   | 18,93 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 04.05.2022 | 0,406    | 0         | 20,35   | 20,52   | 0       | 19,87  | 20,28  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 70     | 49,6   | 20,43 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 05.05.2022 | 0,398    | 0         | 20,92   | 21,11   | 0       | 20,44  | 20,87  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,2   | 50,7   | 19,56 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 06.05.2022 | 0,393    | 0         | 21,16   | 21,36   | 0       | 20,68  | 21,12  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 70     | 50,8   | 19,19 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 07.05.2022 | 0,392    | 0         | 21,73   | 21,9    | 0       | 21,25  | 21,66  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,4   | 51,8   | 18,56 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 08.05.2022 | 0,385    | 0         | 21,7    | 21,85   | 0       | 21,22  | 21,61  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,1   | 52     | 18,16 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 09.05.2022 | 0,386    | 0         | 21,52   | 21,65   | 0       | 21,04  | 21,41  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,4   | 52     | 18,37 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 10.05.2022 | 0,376    | 0         | 21,25   | 21,36   | 0       | 20,77  | 21,12  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,1   | 51,9   | 18,23 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 11.05.2022 | 0,242    | 0         | 16,29   | 16,37   | 0       | 15,95  | 16,13  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 69,9   | 54,7   | 15,24 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 12.05.2022 | 0,1      | 0         | 11,81   | 11,83   | 0       | 11,57  | 11,59  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,6   | 59,7   | 8,95  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 13.05.2022 | 0,046    | 0         | 10,39   | 10,39   | 0       | 10,15  | 10,15  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,7   | 63,9   | 4,86  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 14.05.2022 | 0,045    | 0         | 10,55   | 10,52   | 0       | 10,31  | 10,28  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,5   | 64,6   | 3,87  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 15.05.2022 | 0,048    | 0         | 10,61   | 10,57   | 0       | 10,37  | 10,33  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,9   | 65,2   | 3,7   | 0,7     | 0,7     | -           |
| 16.05.2022 | 0,055    | 0         | 10,64   | 10,62   | 0       | 10,4   | 10,38  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,7   | 64     | 4,75  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 17.05.2022 | 0,059    | 0         | 10,59   | 10,58   | 0       | 10,35  | 10,34  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,8   | 63,6   | 5,2   | 0,7     | 0,7     | -           |
| 18.05.2022 | 0,065    | 0         | 10,57   | 10,62   | 0       | 10,33  | 10,38  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,7   | 62,8   | 5,91  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 19.05.2022 | 0,056    | 0         | 10,66   | 10,69   | 0       | 10,42  | 10,45  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 69,5   | 64,5   | 5,07  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 20.05.2022 | 0,055    | 0         | 10,6    | 10,69   | 0       | 10,36  | 10,46  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,6   | 63,3   | 5,34  | 0,7     | 0,7     | -           |
| Итого:     | 9,134    | 0         | 568,27  | 571,47  | 0       | 555,03 | 563,58 | 0      | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 9,134    |           |         |         |         |        |        |        |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 20.04.2022 | 173,87   | 9756,06  | 9769,36  | 0       | 9520,71  | 9627,38  | 0      |
| 20.05.2022 | 183,004  | 10324,33 | 10340,83 | 0       | 10075,74 | 10190,96 | 0      |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.05.2022 7:23:53