

#84519#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
Номер абонента 1132
Порядковый номер 4280
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122960
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	0,861	0	37,09	36,1	0	36,28	35,77	0	0	24	0	0	70,2	46,4	23,74	0,7	0,7	3,7
22.04.2024	0,908	0	39,16	38,33	0	38,35	37,95	0	0	24	0	0	70,7	47	23,69	0,7	0,7	3,1
23.04.2024	0,883	0	38,13	37,28	0	37,28	36,91	0	0	24	0	0	71,7	48	23,71	0,7	0,7	2,9
24.04.2024	0,793	0	31,27	30,48	0	30,52	30,22	0	0	24	0	0	70,5	44,5	26,08	0,7	0,7	4,9
25.04.2024	0,728	0	29,57	28,77	0	28,9	28,52	0	0	24	0	0	69,5	44,3	25,19	0,7	0,7	6,4
26.04.2024	0,673	0	28,26	27,58	0	27,65	27,32	0	0	24	0	0	68,1	43,8	24,36	0,7	0,7	7,8
27.04.2024	0,61	0	25,24	24,58	0	24,71	24,32	0	0	24	0	0	68	43,4	24,69	0,7	0,7	12,1
28.04.2024	0,385	0	15,03	14,52	0	14,69	14,42	0	0	24	0	0	67,6	41,4	26,19	0,7	0,7	14,6
29.04.2024	0,396	0	13,63	13,08	0	13,36	13,05	0	0	24	0	0	68,6	39,2	29,4	0,7	0,7	16,9
30.04.2024	0,306	0	11,78	11,3	0	11,53	11,24	0	0	24	0	0	69,6	43,2	26,45	0,7	0,7	16,1
01.05.2024	0,311	0	11,8	11,3	0	11,54	11,24	0	0	24	0	0	69,9	42,9	26,98	0,7	0,7	-
02.05.2024	0,201	0	12,6	12,28	0	12,4	12,18	0	0	24	0	0	64,6	48,4	16,22	0,7	0,7	-
03.05.2024	0,039	0	8,68	8,47	0	8,54	8,35	0	0	24	0	0	68,3	64	4,35	0,7	0,7	-
04.05.2024	0,029	0	7,56	7,34	0	7,5	7,29	0	0	24	0	0	62,5	59,2	3,3	0,7	0,7	-
05.05.2024	0,025	0	6,49	6,26	0	6,45	6,22	0	0	24	0	0	63,3	60,2	3,14	0,7	0,7	-
06.05.2024	0,038	0	7,32	7,02	0	7,23	6,95	0	0	24	0	0	64,4	59,4	4,99	0,7	0,7	-
07.05.2024	0,04	0	7,21	6,93	0	7,12	6,85	0	0	24	0	0	65,4	59,8	5,64	0,7	0,7	-
08.05.2024	0,043	0	8,24	7,98	0	8,1	7,87	0	0	24	0	0	65,7	60,3	5,38	0,7	0,7	-
09.05.2024	0,026	0	5,09	4,83	0	5,05	4,79	0	0	24	0	0	64,5	59,3	5,2	0,7	0,7	-
10.05.2024	0,025	0	5,42	5,18	0	5,37	5,13	0	0	24	0	0	64,4	59,8	4,52	0,7	0,7	-
11.05.2024	0,025	0	5,43	5,17	0	5,38	5,12	0	0	24	0	0	64,2	59,8	4,35	0,7	0,7	-
12.05.2024	0,025	0	4,88	4,68	0	4,85	4,65	0	0	24	0	0	63,3	58,4	4,94	0,7	0,7	-
13.05.2024	0,049	0	7,25	7,06	0	7,13	6,98	0	0	24	0	0	65,6	58,9	6,7	0,7	0,7	-
14.05.2024	0,047	0	4,86	5,07	0	4,82	5,04	0	0	24	0	0	64,7	55,3	9,37	0,7	0,7	-
15.05.2024	0,066	0	4,15	4,12	0	4,14	4,11	0	0	24	0	0	63,6	48	15,64	0,7	0,7	-
16.05.2024	0,065	0	3,55	3,55	0	3,55	3,55	0	0	24	0	0	63,4	45,6	17,79	0,7	0,7	-
17.05.2024	0,067	0	3,63	3,62	0	3,63	3,62	0	0	24	0	0	63,5	45,7	17,83	0,7	0,7	-
18.05.2024	0,048	0	3,44	3,46	0	3,43	3,45	0	0	24	0	0	63,5	51	12,58	0,7	0,7	-
19.05.2024	0,046	0	3,29	3,38	0	3,28	3,37	0	0	24	0	0	63,3	50,1	13,26	0,7	0,7	-
20.05.2024	0,063	0	3,56	3,6	0	3,56	3,6	0	0	24	0	0	63,6	46,6	17,1	0,7	0,7	-
Итого:	7,821	0	393,61	383,32	0	386,34	380,08	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,821																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2024	522,595	25080,32	24740,78	0	24497,46	24437	0
20.05.2024	530,416	25473,93	25124,1	0	24883,8	24817,08	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 15:11:23