

#25542#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ  
Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")  
Номер абонента 1132  
Порядковый номер 4280  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122960  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	0,052	0	10,65	10,7	0	10,41	10,46	0	0	24	0	0	68,6	64,5	4,16	0,7	0,7	-
22.05.2022	0,048	0	10,56	10,61	0	10,32	10,37	0	0	24	0	0	68,4	64,6	3,75	0,7	0,7	-
23.05.2022	0,063	0	10,48	10,49	0	10,24	10,25	0	0	24	0	0	68,8	63	5,84	0,7	0,7	-
24.05.2022	0,058	0	10,48	10,46	0	10,24	10,22	0	0	24	0	0	68,3	62,6	5,77	0,7	0,7	-
25.05.2022	0,047	0	8,91	8,89	0	8,67	8,72	0	0	24	0	0	67,1	61,3	5,83	0,7	0,7	-
26.05.2022	0,044	0	7,78	7,75	0	7,54	7,57	0	0	24	0	0	66,4	60,2	6,25	0,7	0,7	-
27.05.2022	0,052	0	7,82	7,78	0	7,58	7,62	0	0	24	0	0	66,6	59,3	7,27	0,7	0,7	-
28.05.2022	0,031	0	7,76	7,69	0	7,52	7,49	0	0	24	0	0	66	61,2	4,81	0,7	0,7	-
29.05.2022	0,037	0	7,92	7,82	0	7,68	7,59	0	0	24	0	0	66,6	61,7	4,85	0,7	0,7	-
30.05.2022	0,059	0	7,71	7,63	0	7,47	7,48	0	0	24	0	0	66,4	59	7,41	0,7	0,7	-
31.05.2022	0,054	0	7,93	7,82	0	7,69	7,64	0	0	24	0	0	66,7	60,1	6,61	0,7	0,7	-
01.06.2022	0,051	0	7,7	7,6	0	7,46	7,47	0	0	24	0	0	66,1	59,1	7,05	0,7	0,7	-
02.06.2022	0,061	0	7,78	7,68	0	7,54	7,53	0	0	24	0	0	66,5	58,6	7,97	0,7	0,7	-
03.06.2022	0,054	0	7,8	7,67	0	7,56	7,51	0	0	24	0	0	66,6	59,8	6,84	0,7	0,7	-
04.06.2022	0,049	0	7,89	7,77	0	7,65	7,54	0	0	24	0	0	66,6	61	5,6	0,7	0,7	-
05.06.2022	0,048	0	7,92	7,78	0	7,68	7,54	0	0	24	0	0	66,6	61,3	5,3	0,7	0,7	-
06.06.2022	0,061	0	7,95	7,83	0	7,71	7,69	0	0	24	0	0	66,6	59,3	7,35	0,7	0,7	-
07.06.2022	0,063	0	9,6	9,45	0	9,36	9,22	0	0	24	0	0	67,3	61	6,32	0,7	0,7	-
08.06.2022	0,055	0	10,58	10,41	0	10,34	10,17	0	0	24	0	0	66,8	62	4,89	0,7	0,7	-
09.06.2022	0,062	0	10,6	10,45	0	10,36	10,21	0	0	24	0	0	67,2	61,7	5,52	0,7	0,7	-
10.06.2022	0,061	0	10,68	10,52	0	10,44	10,28	0	0	24	0	0	67,6	62,2	5,43	0,7	0,7	-
11.06.2022	0,048	0	10,76	10,6	0	10,52	10,36	0	0	24	0	0	67,9	64,3	3,66	0,7	0,7	-
12.06.2022	0,049	0	10,83	10,66	0	10,59	10,42	0	0	24	0	0	67,7	63,8	3,87	0,7	0,7	-
13.06.2022	0,049	0	10,89	10,75	0	10,65	10,51	0	0	24	0	0	67,7	64	3,73	0,7	0,7	-
14.06.2022	0,059	0	10,71	10,57	0	10,47	10,33	0	0	24	0	0	67,6	62,4	5,16	0,7	0,7	-
15.06.2022	0,049	0	10,82	10,69	0	10,58	10,45	0	0	24	0	0	67,6	62,9	4,66	0,7	0,7	-
16.06.2022	0,045	0	10,74	10,61	0	10,5	10,37	0	0	24	0	0	68	63,1	4,86	0,7	0,7	-
17.06.2022	0,054	0	10,85	10,72	0	10,61	10,48	0	0	24	0	0	67,9	62,4	5,49	0,7	0,7	-
18.06.2022	0,029	0	11,12	10,97	0	10,88	10,73	0	0	24	0	0	67,9	64,6	3,27	0,7	0,7	-
19.06.2022	0,031	0	11,08	10,95	0	10,84	10,71	0	0	24	0	0	67,8	64,3	3,52	0,7	0,7	-
20.06.2022	0,047	0	10,83	10,72	0	10,59	10,48	0	0	24	0	0	67,8	62,9	4,91	0,7	0,7	-
Итого:	1,57	0	295,13	292,04	0	287,69	285,41	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,57																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.05.2022	183,004	10324,33	10340,83	0	10075,74	10190,96	0
20.06.2022	184,574	10619,46	10632,87	0	10363,43	10476,37	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.06.2022 12:18:51