

#25551#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ  
Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")  
Номер абонента 1132  
Порядковый номер 4280  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122960  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,049	0	4,2	4,15	0	4,18	4,13	0	0	24	0	0	62,9	50,3	12,59	0,7	0,7	-
22.05.2023	0,067	0	4,47	4,41	0	4,45	4,39	0	0	24	0	0	63,2	47,7	15,48	0,7	0,7	-
23.05.2023	0,068	0	4,26	4,22	0	4,25	4,21	0	0	24	0	0	63	46,8	16,21	0,7	0,7	-
24.05.2023	0,024	0	1,74	1,71	0	1,74	1,71	0	0	24	0	0	58,3	44,8	13,46	0,7	0,7	-
25.05.2023	0	0	0,03	0	0	0,03	0	0	0	24	0	0	22,7	22,1	0,6	0,7	0,7	-
26.05.2023	0	0	0,03	0	0	0,03	0	0	0	24	0	0	21,8	21,5	0,29	0,7	0,7	-
27.05.2023	0	0	0,04	0	0	0,04	0	0	0	24	0	0	21,5	21,1	0,37	0,7	0,7	-
28.05.2023	0	0	0,05	0	0	0,05	0	0	0	24	0	0	21,1	20,7	0,33	0,7	0,7	-
29.05.2023	0	0	0,06	0	0	0,06	0	0	0	24	0	0	20,7	20,4	0,24	0,7	0,7	-
30.05.2023	0	0	0,05	0	0	0,05	0	0	0	24	0	0	20,3	20	0,27	0,7	0,7	-
31.05.2023	0	0	0,04	0	0	0,04	0	0	0	24	0	0	20,1	19,8	0,28	0,7	0,7	-
01.06.2023	0	0	0,03	0	0	0,03	0	0	0	24	0	0	20	19,8	0,26	0,7	0,7	-
02.06.2023	0	0	0,03	0	0	0,03	0	0	0	24	0	0	19,8	19,5	0,31	0,7	0,7	-
03.06.2023	0	0	0,03	0	0	0,03	0	0	0	24	0	0	19,5	19,2	0,32	0,7	0,7	-
04.06.2023	0	0	0,04	0	0	0,04	0	0	0	24	0	0	19,4	19,1	0,24	0,7	0,7	-
05.06.2023	0	0	0,03	0	0	0,03	0	0	0	24	0	0	19,2	19,1	0,18	0,7	0,7	-
06.06.2023	0,054	0	8,92	8,41	0	8,87	8,37	0	0	24	0	0	44,4	38,6	5,7	0,7	0,7	-
07.06.2023	0,072	0	4,38	4,08	0	4,37	4,08	0	0	24	0	0	63,1	46,3	16,77	0,7	0,7	-
08.06.2023	0,075	0	4,53	4,19	0	4,52	4,18	0	0	24	0	0	63,7	47,1	16,55	0,7	0,7	-
09.06.2023	0,072	0	4,37	4,03	0	4,36	4,02	0	0	24	0	0	63,2	46,2	17,07	0,7	0,7	-
10.06.2023	0,048	0	4,22	3,89	0	4,2	3,87	0	0	24	0	0	63	50,2	12,83	0,7	0,7	-
11.06.2023	0,051	0	3,89	3,59	0	3,88	3,58	0	0	24	0	0	62,6	48,4	14,18	0,7	0,7	-
12.06.2023	0,049	0	3,46	3,21	0	3,46	3,21	0	0	24	0	0	62,1	46,4	15,76	0,7	0,7	-
13.06.2023	0,066	0	4,09	3,92	0	4,08	3,91	0	0	24	0	0	63,4	46,6	16,78	0,7	0,7	-
14.06.2023	0,062	0	4,16	4,3	0	4,14	4,28	0	0	24	0	0	64	48,7	15,35	0,7	0,7	-
15.06.2023	0,063	0	3,33	3,51	0	3,33	3,51	0	0	24	0	0	62,8	44,3	18,52	0,7	0,7	-
16.06.2023	0,061	0	3,99	4,19	0	3,97	4,17	0	0	24	0	0	64,1	48,8	15,33	0,7	0,7	-
17.06.2023	0,046	0	2,73	3,1	0	2,73	3,1	0	0	24	0	0	62,3	46,3	15,97	0,7	0,7	-
18.06.2023	0,042	0	2,37	3,11	0	2,37	3,11	0	0	24	0	0	62,4	46,5	15,86	0,7	0,7	-
19.06.2023	0,057	0	3,74	4,28	0	3,72	4,26	0	0	24	0	0	64,3	49,5	14,86	0,7	0,7	-
20.06.2023	0,051	0	2,84	3,58	0	2,84	3,58	0	0	24	0	0	63,3	45,2	18,15	0,7	0,7	-
Итого:	1,077	0	76,15	75,88	0	75,92	75,67	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,077																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.05.2023	356,767	17679,57	17509,91	0	17260,81	17281,44	0
20.06.2023	357,844	17755,72	17585,79	0	17336,73	17357,11	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.06.2023 9:44:27