

#25543#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ  
Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")  
Номер абонента 1132  
Порядковый номер 4280  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122960  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	0,051	0	10,67	10,56	0	10,43	10,32	0	0	24	0	0	67,7	62,6	5,08	0,7	0,7	-
22.06.2022	0,052	0	10,73	10,62	0	10,49	10,38	0	0	24	0	0	67,8	63	4,81	0,7	0,7	-
23.06.2022	0,056	0	10,86	10,74	0	10,62	10,5	0	0	24	0	0	67,9	63	4,92	0,7	0,7	-
24.06.2022	0,053	0	10,96	10,88	0	10,72	10,64	0	0	24	0	0	67,9	63,2	4,64	0,7	0,7	-
25.06.2022	0,032	0	11,28	11,19	0	11,04	10,95	0	0	24	0	0	67,9	64,5	3,42	0,7	0,7	-
26.06.2022	0,031	0	11,21	11,12	0	10,97	10,88	0	0	24	0	0	67,7	64,3	3,41	0,7	0,7	-
27.06.2022	0,045	0	11,04	10,96	0	10,8	10,72	0	0	24	0	0	67	62,5	4,47	0,7	0,7	-
28.06.2022	0,041	0	11,14	11,07	0	10,9	10,83	0	0	24	0	0	67,2	63	4,11	0,7	0,7	-
29.06.2022	0,047	0	11,28	11,22	0	11,04	10,98	0	0	24	0	0	67,2	62,7	4,48	0,7	0,7	-
30.06.2022	0,03	0	8,27	8,32	0	8,1	8,15	0	0	24	0	0	66,1	61,8	4,25	0,7	0,7	-
01.07.2022	0,041	0	10,97	11,07	0	10,73	10,83	0	0	24	0	0	66,8	62,7	4,06	0,7	0,7	-
02.07.2022	0,027	0	10,83	10,86	0	10,59	10,62	0	0	24	0	0	66,7	63,6	3,1	0,7	0,7	-
03.07.2022	0,025	0	10,66	10,67	0	10,42	10,43	0	0	24	0	0	66,9	63,8	3,12	0,7	0,7	-
04.07.2022	0,042	0	10,72	10,74	0	10,48	10,5	0	0	24	0	0	67	62,5	4,43	0,7	0,7	-
05.07.2022	0,047	0	10,8	10,8	0	10,56	10,56	0	0	24	0	0	67	62,3	4,69	0,7	0,7	-
06.07.2022	0,049	0	10,6	10,61	0	10,36	10,37	0	0	24	0	0	66,8	62,1	4,75	0,7	0,7	-
07.07.2022	0,05	0	10,47	10,48	0	10,23	10,25	0	0	24	0	0	66,4	61,4	4,93	0,7	0,7	-
08.07.2022	0,04	0	10,49	10,51	0	10,25	10,27	0	0	24	0	0	65,6	61,4	4,2	0,7	0,7	-
09.07.2022	0,031	0	10,52	10,52	0	10,28	10,28	0	0	24	0	0	65,3	61,7	3,58	0,7	0,7	-
10.07.2022	0,025	0	10,42	10,4	0	10,18	10,16	0	0	24	0	0	65,1	62,1	3,02	0,7	0,7	-
11.07.2022	0,045	0	10,35	10,36	0	10,11	10,12	0	0	24	0	0	65,5	60,9	4,62	0,7	0,7	-
12.07.2022	0,043	0	10,43	10,56	0	10,19	10,32	0	0	24	0	0	65	60,6	4,42	0,7	0,7	-
13.07.2022	0,03	0	7,35	7,46	0	7,19	7,31	0	0	24	0	0	64,1	59,5	4,59	0,7	0,7	-
14.07.2022	0,041	0	10,52	10,65	0	10,28	10,41	0	0	24	0	0	65,2	60,8	4,35	0,7	0,7	-
15.07.2022	0,043	0	10,3	10,44	0	10,06	10,2	0	0	24	0	0	64,9	60,3	4,6	0,7	0,7	-
16.07.2022	0,025	0	10,42	10,53	0	10,18	10,29	0	0	24	0	0	65,1	62,1	3,02	0,7	0,7	-
17.07.2022	0,026	0	10,43	10,48	0	10,19	10,24	0	0	24	0	0	65,4	62,3	3,12	0,7	0,7	-
18.07.2022	0,046	0	10,3	10,35	0	10,06	10,11	0	0	24	0	0	64,9	60,2	4,72	0,7	0,7	-
19.07.2022	0,045	0	10,34	10,38	0	10,1	10,14	0	0	24	0	0	65,2	60,5	4,69	0,7	0,7	-
20.07.2022	0,046	0	10,53	10,58	0	10,29	10,34	0	0	24	0	0	64,8	60	4,79	0,7	0,7	-
Итого:	1,205	0	314,89	315,13	0	307,84	308,1	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,205																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.06.2022	184,574	10619,46	10632,87	0	10363,43	10476,37	0
20.07.2022	185,779	10934,35	10948	0	10671,27	10784,47	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.07.2022 7:26:51