

#142600#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Региональный перинатальный центр, ГАУ
Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
1132
4280
ВКТ-7
00122960
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,049	0	3,16	3,05	0	3,15	3,04	0	0	24	0	0	63,6	48,6	14,98	0,7	0,7	-
22.06.2025	0,05	0	2,89	2,82	0	2,89	2,82	0	0	24	0	0	63,2	46,5	16,77	0,7	0,7	-
23.06.2025	0,057	0	3,07	3,04	0	3,07	3,04	0	0	24	0	0	63,4	45,5	17,87	0,7	0,7	-
24.06.2025	0,058	0	3,39	3,31	0	3,38	3,3	0	0	24	0	0	64	46,9	17,04	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,057	0	3,13	3,03	0	3,13	3,03	0	0	24	0	0	63,2	45,3	17,93	0,7	0,7	-
26.06.2025	0,055	0	3,52	3,38	0	3,5	3,36	0	0	24	0	0	64	48,5	15,55	0,7	0,7	-
27.06.2025	0,055	0	3,34	3,21	0	3,33	3,2	0	0	24	0	0	63,7	47,3	16,39	0,7	0,7	-
28.06.2025	0,047	0	2,72	2,7	0	2,72	2,7	0	0	24	0	0	63	46,7	16,22	0,7	0,7	-
29.06.2025	0,048	0	2,96	3,09	0	2,95	3,08	0	0	24	0	0	63,7	49,3	14,41	0,7	0,7	-
30.06.2025	0,058	0	3,26	3,27	0	3,25	3,26	0	0	24	0	0	63,9	47,6	16,38	0,7	0,7	-
01.07.2025	0,052	0	3,2	3,29	0	3,19	3,28	0	0	24	0	0	63,7	47,7	16	0,7	0,7	-
02.07.2025	0,051	0	2,8	3,11	0	2,8	3,11	0	0	24	0	0	63,6	45,4	18,12	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,05	0	3,73	4,06	0	3,7	4,03	0	0	24	0	0	65	52	12,94	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,051	0	3,05	3,23	0	3,03	3,22	0	0	24	0	0	63,8	47,8	15,98	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,044	0	3,61	3,72	0	3,57	3,68	0	0	24	0	0	64,7	53,2	11,47	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,045	0	2,87	2,97	0	2,86	2,96	0	0	24	0	0	63,5	49	14,47	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,051	0	3,09	3,29	0	3,08	3,28	0	0	24	0	0	64	47,4	16,61	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,046	0	2,81	3,08	0	2,81	3,08	0	0	24	0	0	63,6	46,8	16,73	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,05	0	2,83	3,03	0	2,83	3,03	0	0	24	0	0	63,6	46,4	17,18	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,05	0	3,01	3,26	0	3	3,25	0	0	24	0	0	64	48,2	15,75	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,058	0	3,7	3,94	0	3,67	3,91	0	0	24	0	0	64,8	49,7	15,03	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,044	0	2,45	2,73	0	2,45	2,73	0	0	24	0	0	63	46,8	16,15	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,041	0	2,59	2,96	0	2,58	2,95	0	0	24	0	0	63,5	48,8	14,7	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,051	0	2,8	2,98	0	2,8	2,98	0	0	24	0	0	63,5	45,9	17,62	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,052	0	3,38	3,58	0	3,36	3,56	0	0	24	0	0	64,4	49,7	14,66	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,05	0	3	3,16	0	2,99	3,15	0	0	24	0	0	63,7	47,5	16,23	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,047	0	2,86	3,04	0	2,86	3,04	0	0	24	0	0	63,4	47,2	16,2	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,05	0	2,79	3,01	0	2,79	3,01	0	0	24	0	0	63,3	46,5	16,81	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,038	0	2,63	2,92	0	2,62	2,91	0	0	24	0	0	63,1	49	14,11	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,04	0	2,92	3,17	0	2,9	3,15	0	0	24	0	0	64	50,6	13,35	0,7	0,7	-
Итого:	1,495	0	91,56	95,43	0	91,26	95,14	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,495																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.06.2025	719,682	50603,17	50197,23	0	49450,4	49430,64	0
20.07.2025	721,177	50694,73	50292,66	0	49541,66	49525,78	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 8:20:44