

#93125#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
Номер абонента 1132
Порядковый номер 4280
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122960
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,046	0	3,48	3,7	0	3,47	3,69	0	0	24	0	0	64,8	52,7	12,09	0,7	0,7	-
22.07.2024	0,049	0	4,76	4,9	0	4,73	4,87	0	0	24	0	0	65,7	55,6	10,16	0,7	0,7	-
23.07.2024	0,05	0	4,44	4,62	0	4,42	4,6	0	0	24	0	0	65,3	54,4	10,91	0,7	0,7	-
24.07.2024	0,048	0	4,57	4,75	0	4,54	4,72	0	0	24	0	0	65,4	55	10,45	0,7	0,7	-
25.07.2024	0,05	0	5,45	5,69	0	5,4	5,64	0	0	24	0	0	66,4	57,1	9,3	0,7	0,7	-
26.07.2024	0,048	0	4,07	4,38	0	4,05	4,36	0	0	24	0	0	65,2	53,4	11,77	0,7	0,7	-
27.07.2024	0,043	0	3,5	3,7	0	3,49	3,69	0	0	24	0	0	64,6	52,8	11,72	0,7	0,7	-
28.07.2024	0,044	0	5,81	6,02	0	5,74	5,95	0	0	24	0	0	65,9	58,7	7,22	0,7	0,7	-
29.07.2024	0,045	0	4,14	4,45	0	4,12	4,43	0	0	24	0	0	65,1	53,8	11,22	0,7	0,7	-
30.07.2024	0,05	0	3,93	4,1	0	3,91	4,09	0	0	24	0	0	64,5	52,5	12,04	0,7	0,7	-
31.07.2024	0,047	0	8,19	8,39	0	8,08	8,28	0	0	24	0	0	67,6	61,5	6,13	0,7	0,7	-
01.08.2024	0,047	0	5,32	5,53	0	5,27	5,48	0	0	24	0	0	66,3	57,4	8,81	0,7	0,7	-
02.08.2024	0,056	0	4,62	4,81	0	4,59	4,78	0	0	24	0	0	65,7	54,3	11,4	0,7	0,7	-
03.08.2024	0,047	0	3,25	3,4	0	3,25	3,4	0	0	24	0	0	63,8	51	12,8	0,7	0,7	-
04.08.2024	0,044	0	4,63	4,81	0	4,59	4,77	0	0	24	0	0	65,7	56,6	9,09	0,7	0,7	-
05.08.2024	0,052	0	4,7	4,86	0	4,67	4,83	0	0	24	0	0	65,4	54,8	10,6	0,7	0,7	-
06.08.2024	0,052	0	4,66	4,82	0	4,62	4,78	0	0	24	0	0	66,4	56,2	10,13	0,7	0,7	-
07.08.2024	0,013	0	3,28	3,37	0	3,25	3,34	0	0	24	0	0	52,2	50,6	1,69	0,7	0,7	-
08.08.2024	0	0	0,06	0,02	0	0,06	0,02	0	0	24	0	0	26,3	25,9	0,4	0,7	0,7	-
09.08.2024	0	0	0,06	0,03	0	0,06	0,03	0	0	24	0	0	25,1	24,7	0,39	0,7	0,7	-
10.08.2024	0	0	0,05	0,07	0	0,05	0,07	0	0	24	0	0	24,1	23,7	0,38	0,7	0,7	-
11.08.2024	0	0	0,05	0,1	0	0,05	0,1	0	0	24	0	0	23,4	23	0,32	0,7	0,7	-
12.08.2024	0	0	0,05	0,09	0	0,05	0,09	0	0	24	0	0	22,8	22,6	0,21	0,7	0,7	-
13.08.2024	0	0	0,06	0,08	0	0,06	0,08	0	0	24	0	0	22,9	22,7	0,16	0,7	0,7	-
14.08.2024	0	0	0,06	0,08	0	0,06	0,08	0	0	24	0	0	22,7	22,6	0,14	0,7	0,7	-
15.08.2024	0	0	0,06	0,07	0	0,06	0,07	0	0	24	0	0	22,5	22,4	0,11	0,7	0,7	-
16.08.2024	0	0	0,06	0,62	0	0,06	0,62	0	0	24	0	0	22,5	22	0,51	0,7	0,7	-
17.08.2024	0	0	0,05	1,74	0	0,05	1,74	0	0	24	0	0	22,6	22,1	0,43	0,7	0,7	-
18.08.2024	0	0	0,06	2	0	0,06	2	0	0	24	0	0	22,4	22,1	0,31	0,7	0,7	-
19.08.2024	0	0	0,05	0,17	0	0,05	0,17	0	0	24	0	0	22,4	22,2	0,2	0,7	0,7	-
20.08.2024	0	0	0,07	0,21	0	0,07	0,21	0	0	24	0	0	22,1	21,9	0,18	0,7	0,7	-
Итого:	0,831	0	83,54	91,58	0	82,93	90,98	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,831																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.07.2024	533,548	25714,41	25375,56	0	25123,05	25067,46	0
20.08.2024	534,379	25797,95	25467,14	0	25205,98	25158,44	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2024 14:20:05