

#145460#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Региональный перинатальный центр, ГАУ
Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
1132
4280
ВКТ-7
00122960
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,043	0	3,31	3,58	0	3,28	3,55	0	0	24	0	0	64,6	51,2	13,39	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,048	0	3,22	3,46	0	3,2	3,45	0	0	24	0	0	64	50,1	13,89	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,045	0	3,21	3,38	0	3,19	3,36	0	0	24	0	0	64,1	50,3	13,76	0,7	0,7	-
24.07.2025	0,048	0	3,76	3,93	0	3,72	3,89	0	0	24	0	0	64,8	52,5	12,27	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,046	0	2,74	2,95	0	2,74	2,95	0	0	24	0	0	63,3	46,6	16,73	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,043	0	2,47	2,7	0	2,47	2,7	0	0	24	0	0	63	47,5	15,48	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,038	0	2,65	2,84	0	2,64	2,83	0	0	24	0	0	63,2	49	14,21	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,049	0	2,92	3,08	0	2,91	3,07	0	0	24	0	0	63,6	47,9	15,65	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,05	0	3,49	3,56	0	3,47	3,54	0	0	24	0	0	64,1	50,3	13,8	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,054	0	3,61	3,67	0	3,6	3,66	0	0	24	0	0	64,5	50,9	13,55	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,054	0	3,8	3,88	0	3,78	3,86	0	0	24	0	0	64,9	52,1	12,81	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,048	0	3,9	3,98	0	3,88	3,96	0	0	24	0	0	64,5	52,2	12,3	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,048	0	3,01	2,97	0	3,01	2,97	0	0	24	0	0	63,2	49,3	13,88	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,047	0	3,9	3,89	0	3,88	3,87	0	0	24	0	0	64	53,3	10,7	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,051	0	3,36	3,44	0	3,36	3,44	0	0	24	0	0	64,1	49,3	14,78	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,051	0	3,36	3,48	0	3,36	3,48	0	0	24	0	0	64,3	49,8	14,47	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,054	0	3,68	3,79	0	3,67	3,78	0	0	24	0	0	64,4	50,3	14,08	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,05	0	3,3	3,44	0	3,3	3,44	0	0	24	0	0	64,1	48,8	15,34	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,059	0	3,59	3,71	0	3,59	3,71	0	0	24	0	0	64,4	49	15,4	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,041	0	4,05	4,21	0	4,02	4,18	0	0	24	0	0	65,5	55,7	9,83	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,041	0	3,33	3,53	0	3,32	3,52	0	0	24	0	0	64,2	52,5	11,65	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,049	0	4,22	4,42	0	4,19	4,39	0	0	24	0	0	65,4	54,4	11,02	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,049	0	3,02	3,09	0	3,02	3,09	0	0	24	0	0	63,3	47,6	15,63	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,053	0	3,47	3,47	0	3,45	3,45	0	0	24	0	0	64,3	49,7	14,64	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,053	0	2,95	2,96	0	2,95	2,96	0	0	24	0	0	63,1	45,8	17,35	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,058	0	2,95	2,94	0	2,95	2,94	0	0	24	0	0	63,7	45	18,63	0,7	0,7	-
16.08.2025	0,048	0	2,92	2,86	0	2,91	2,85	0	0	24	0	0	63,5	48,4	15,12	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,047	0	2,96	2,88	0	2,95	2,87	0	0	24	0	0	63,7	48,4	15,28	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,05	0	3,32	3,3	0	3,3	3,28	0	0	24	0	0	64,5	49,2	15,29	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,056	0	2,91	2,87	0	2,91	2,87	0	0	24	0	0	63,7	45,3	18,43	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,053	0	2,87	2,82	0	2,87	2,82	0	0	24	0	0	63,4	45,2	18,16	0,7	0,7	-
Итого:	1,524	0	102,25	105,08	0	101,89	104,73	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,524																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.07.2025	721,177	50694,73	50292,66	0	49541,66	49525,78	0
20.08.2025	722,701	50796,98	50397,74	0	49643,55	49630,51	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.08.2025 10:26:27