

#35874#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
Номер абонента 1132
Порядковый номер 4280
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122960
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,043	0	5,51	5,53	0	5,46	5,49	0	0	24	0	0	65,7	57,7	7,97	0,7	0,7	-
22.08.2023	0,04	0	5,75	5,81	0	5,7	5,77	0	0	24	0	0	65,3	58,2	7,04	0,7	0,7	-
23.08.2023	0,046	0	4	3,99	0	3,98	3,97	0	0	24	0	0	64,4	53	11,43	0,7	0,7	-
24.08.2023	0,037	0	6,97	7,01	0	6,9	6,96	0	0	24	0	0	64,2	59	5,23	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,034	0	6,76	6,77	0	6,67	6,72	0	0	24	0	0	64,6	59,4	5,25	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,026	0	5,88	5,92	0	5,84	5,88	0	0	24	0	0	64,3	59,9	4,39	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,026	0	6,06	6,11	0	6	6,05	0	0	24	0	0	64,8	60,3	4,55	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,031	0	6,28	6,33	0	6,21	6,27	0	0	24	0	0	64,6	59,3	5,31	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,033	0	5,8	5,82	0	5,75	5,79	0	0	24	0	0	64,1	58,2	5,91	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,035	0	6,32	6,3	0	6,24	6,27	0	0	24	0	0	63,3	57,8	5,49	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,033	0	5,91	5,93	0	5,86	5,9	0	0	24	0	0	63,9	57,7	6,2	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,036	0	5,18	5,1	0	5,16	5,09	0	0	24	0	0	63,6	56,8	6,86	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,03	0	18,03	17,81	0	17,69	17,51	0	0	24	0	0	68,2	66,4	1,77	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,025	0	6,03	5,98	0	5,98	5,93	0	0	24	0	0	64,4	59,9	4,52	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,039	0	6,78	6,86	0	6,71	6,8	0	0	24	0	0	64,8	58,9	5,88	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,038	0	5,43	5,46	0	5,4	5,45	0	0	24	0	0	63,8	56,7	7,19	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,041	0	6,78	6,79	0	6,71	6,74	0	0	24	0	0	64,7	58,6	6,16	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,034	0	6,17	6,28	0	6,11	6,24	0	0	24	0	0	64,5	58,4	6,04	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,039	0	5,44	5,48	0	5,41	5,46	0	0	24	0	0	63,6	56,6	7,07	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,025	0	5,99	6,03	0	5,94	5,98	0	0	24	0	0	64,1	59,8	4,27	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,025	0	5,21	5,29	0	5,19	5,27	0	0	24	0	0	63,6	58,6	4,95	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,036	0	6,46	6,48	0	6,39	6,42	0	0	24	0	0	64,6	58,9	5,67	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,038	0	6,74	6,76	0	6,67	6,71	0	0	24	0	0	63,2	57,5	5,72	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,007	0	2,44	2,44	0	2,43	2,43	0	0	24	0	0	53,6	53,3	0,22	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,05	0	18,92	18,43	0	18,56	18,16	0	0	24	0	0	64,9	62,2	2,65	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,037	0	6,54	6,11	0	6,47	6,08	0	0	24	0	0	64,4	58,1	6,33	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,031	0	5,62	5,32	0	5,59	5,29	0	0	24	0	0	63,9	57,9	5,94	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,029	0	5,3	5,3	0	5,26	5,26	0	0	24	0	0	63,6	57,4	6,2	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,041	0	6,61	6,65	0	6,53	6,59	0	0	24	0	0	65	58,6	6,48	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,039	0	5,34	5,35	0	5,3	5,34	0	0	24	0	0	63,6	55,8	7,83	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,044	0	5,55	5,62	0	5,5	5,59	0	0	24	0	0	64,1	55,5	8,6	0,7	0,7	-
Итого:	1,068	0	205,8	205,06	0	203,61	203,41	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,068																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2023	360,525	18094,19	17928,99	0	17672,43	17698,09	0
20.09.2023	361,593	18299,99	18134,05	0	17876,04	17901,5	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2023 15:33:38