

#95448#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
Номер абонента 1132
Порядковый номер 4280
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122960
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0	0	0,05	0,22	0	0,05	0,22	0	0	24	0	0	22,1	21,9	0,22	0,7	0,7	-
22.08.2024	0	0	0,06	0,22	0	0,06	0,22	0	0	24	0	0	21,9	21,8	0,18	0,7	0,7	-
23.08.2024	0,052	0	72,99	72,67	0	71,45	71,17	0	0	24	0	0	68,1	67,1	0,92	0,7	0,7	-
24.08.2024	0,098	0	153,38	152,16	0	150,02	148,85	0	0	24	0	0	70,2	69,6	0,66	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,099	0	153,18	152,28	0	149,81	148,96	0	0	24	0	0	70,2	69,6	0,63	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,108	0	153,33	152,48	0	149,91	149,21	0	0	24	0	0	70,4	69,7	0,7	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,104	0	148,71	147,96	0	145,42	144,78	0	0	24	0	0	70,2	69,5	0,69	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,1	0	149,65	149,14	0	146,32	145,9	0	0	24	0	0	70,2	69,6	0,67	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,103	0	140,81	140,21	0	137,64	137,14	0	0	24	0	0	70,5	69,8	0,72	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,101	0	140,34	140,09	0	137,19	137,06	0	0	24	0	0	70,6	69,9	0,7	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,084	0	139,3	139,01	0	136,21	135,98	0	0	24	0	0	70,2	69,6	0,62	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,09	0	140,21	140,09	0	137,09	137,01	0	0	24	0	0	70,2	69,6	0,61	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,097	0	138,42	138,28	0	135,37	135,28	0	0	24	0	0	69,9	69,2	0,72	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,104	0	151,48	151,38	0	148,14	148,11	0	0	24	0	0	70,3	69,6	0,69	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,094	0	153,75	153,52	0	150,39	150,17	0	0	24	0	0	69,9	69,3	0,61	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,102	0	156,97	156,53	0	153,51	153,13	0	0	24	0	0	70,3	69,6	0,64	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,1	0	155,39	154,75	0	152	151,4	0	0	24	0	0	70,1	69,5	0,62	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,093	0	155,29	154,39	0	151,86	151,03	0	0	24	0	0	70,3	69,8	0,56	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,083	0	154,77	153,8	0	151,4	150,45	0	0	24	0	0	70	69,4	0,56	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,104	0	149,22	148,71	0	145,94	145,48	0	0	24	0	0	70,2	69,5	0,72	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,097	0	153,49	153,17	0	150,11	149,83	0	0	24	0	0	70,2	69,6	0,63	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,1	0	151,04	150,44	0	147,75	147,25	0	0	24	0	0	69,4	68,8	0,65	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,108	0	154,72	154,18	0	151,31	150,81	0	0	24	0	0	70,2	69,5	0,69	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,109	0	155,39	154,77	0	151,96	151,41	0	0	24	0	0	70,4	69,7	0,69	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,094	0	155,7	154,76	0	152,27	151,4	0	0	24	0	0	70,2	69,6	0,57	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,088	0	155,23	154,78	0	151,79	151,37	0	0	24	0	0	70,4	69,8	0,56	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,099	0	155,08	154,91	0	151,67	151,52	0	0	24	0	0	70,1	69,5	0,63	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,102	0	154,54	154,48	0	151,14	151,1	0	0	24	0	0	70,2	69,5	0,63	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,103	0	155,86	155,78	0	152,43	152,42	0	0	24	0	0	70,1	69,4	0,64	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,104	0	156,35	156,47	0	152,9	153,05	0	0	24	0	0	70,3	69,7	0,66	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,099	0	159,32	159,21	0	155,78	155,72	0	0	24	0	0	70,2	69,6	0,61	0,7	0,7	-
Итого:	2,819	0	4314,02	4300,84	0	4218,89	4207,43	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,819																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2024	534,379	25797,95	25467,14	0	25205,98	25158,44	0
20.09.2024	537,198	30111,97	29767,98	0	29424,87	29365,87	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 10:33:15