

#148840#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель	Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя	Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
Номер абонента	1132
Порядковый номер	4280
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00122960
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,06	0	3,47	3,43	0	3,45	3,42	0	0	24	0	0	64,5	46,6	17,86	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,06	0	7,63	7,63	0	7,51	7,52	0	0	24	0	0	67,2	59,9	7,29	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,047	0	3,15	3,11	0	3,13	3,09	0	0	24	0	0	63,6	48,8	14,79	0,7	0,7	-
24.08.2025	0,048	0	2,74	2,71	0	2,74	2,71	0	0	24	0	0	62,8	45,6	17,18	0,7	0,7	-
25.08.2025	0,057	0	3,78	3,74	0	3,77	3,73	0	0	24	0	0	62	46,3	15,7	0,7	0,7	-
26.08.2025	0,05	0	34,32	34,72	0	34,1	34,5	0	0	24	0	0	38,4	37	1,44	0,7	0,7	-
27.08.2025	0,06	0	14,51	14,37	0	14,34	14,21	0	0	24	0	0	55,8	51,6	4,23	0,7	0,7	-
28.08.2025	0,055	0	3,15	2,98	0	3,15	2,98	0	0	24	0	0	63,3	45,4	17,94	0,7	0,7	-
29.08.2025	0,054	0	3,69	3,75	0	3,67	3,73	0	0	24	0	0	64,6	49,9	14,73	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,047	0	3,02	3,32	0	3,01	3,31	0	0	24	0	0	63,5	49,6	13,88	0,7	0,7	-
31.08.2025	0,043	0	3,41	3,76	0	3,39	3,74	0	0	24	0	0	64,3	52	12,28	0,7	0,7	-
01.09.2025	0,048	0	4,01	4,31	0	3,97	4,28	0	0	24	0	0	64,8	52,7	12,05	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,047	0	3,12	3,5	0	3,11	3,49	0	0	24	0	0	63,9	49,1	14,75	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,039	0	3,97	4,02	0	3,95	4	0	0	24	0	0	60,3	50,5	9,87	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,054	0	5,04	4,67	0	5,03	4,67	0	0	24	0	0	59	48,6	10,41	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,055	0	6,75	6,4	0	6,71	6,4	0	0	24	0	0	57	48,8	8,19	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,049	0	5,78	5,42	0	5,78	5,42	0	0	24	0	0	57	48,5	8,48	0,7	0,7	-
07.09.2025	0,048	0	5,73	5,37	0	5,73	5,37	0	0	24	0	0	56,9	48,7	8,26	0,7	0,7	-
08.09.2025	0,054	0	6,33	5,97	0	6,32	5,96	0	0	24	0	0	57,3	48,7	8,61	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,055	0	5,98	5,61	0	5,97	5,61	0	0	24	0	0	57,3	48	9,27	0,7	0,7	-
10.09.2025	0,056	0	6,12	5,75	0	6,1	5,75	0	0	24	0	0	57,3	48,2	9,14	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,054	0	6,26	5,89	0	6,24	5,89	0	0	24	0	0	57,3	48,6	8,68	0,7	0,7	-
12.09.2025	0,054	0	6,34	5,97	0	6,32	5,97	0	0	24	0	0	57,3	48,8	8,44	0,7	0,7	-
13.09.2025	0,048	0	6,23	5,86	0	6,23	5,86	0	0	24	0	0	56,8	49,1	7,62	0,7	0,7	-
14.09.2025	0,048	0	7,3	6,95	0	7,23	6,94	0	0	24	0	0	57	50,5	6,47	0,7	0,7	-
15.09.2025	0,052	0	8,21	7,87	0	8,04	7,87	0	0	24	0	0	57,5	50,8	6,66	0,7	0,7	-
16.09.2025	0,057	0	9,41	9,1	0	9,24	8,98	0	0	24	0	0	57,2	50,9	6,26	0,7	0,7	-
17.09.2025	0,057	0	5,48	5,09	0	5,48	5,09	0	0	24	0	0	58,4	47,8	10,6	0,7	0,7	-
18.09.2025	0,061	0	6,17	5,78	0	6,15	5,77	0	0	24	0	0	58,5	49	9,51	0,7	0,7	-
19.09.2025	0,055	0	7,98	7,62	0	7,86	7,59	0	0	24	0	0	57,6	50,4	7,21	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,048	0	5,63	5,24	0	5,62	5,24	0	0	24	0	0	58,8	49,9	8,88	0,7	0,7	-
Итого:	1,62		204,71	199,91	0	203,34	199,09	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,62																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2025	722,701	50796,98	50397,74	0	49643,55	49630,51	0
20.09.2025	724,321	51001,69	50597,65	0	49846,89	49829,6	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2025 7:54:05