

#25560#

Отчёт по теплопотреблению за период с 15.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
Номер абонента 1132
Порядковый номер 4280
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122960
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
16.09.2022	0,068	0	4,76	4,77	0	4,76	4,77	0	0	24	0	0	61,8	46,8	15,06	0,7	0,7	-
17.09.2022	0,054	0	4,34	4,38	0	4,34	4,38	0	0	24	0	0	61,5	48	13,52	0,7	0,7	-
18.09.2022	0,054	0	4,88	4,92	0	4,85	4,9	0	0	24	0	0	62,8	50,9	11,88	0,7	0,7	-
19.09.2022	0,07	0	4,64	4,69	0	4,64	4,69	0	0	24	0	0	62	46,3	15,71	0,7	0,7	-
20.09.2022	0,068	0	4,62	4,7	0	4,62	4,7	0	0	24	0	0	61,9	46,6	15,32	0,7	0,7	-
21.09.2022	0,069	0	4,57	4,65	0	4,57	4,65	0	0	24	0	0	62	46	15,91	0,7	0,7	-
22.09.2022	0,355	0	13,93	13,58	0	13,7	13,47	0	0	24	0	0	65,8	39,8	25,97	0,7	0,7	-
23.09.2022	0,646	0	25,75	24,9	0	25,19	24,66	0	0	24	0	0	66,9	41,4	25,54	0,7	0,7	-
24.09.2022	0,569	0	22,06	21,24	0	21,57	21	0	0	24	0	0	66,6	40,1	26,52	0,7	0,7	-
25.09.2022	0,509	0	19,04	18,29	0	18,65	18,13	0	0	24	0	0	66,6	39,3	27,31	0,7	0,7	-
26.09.2022	0,546	0	20,59	19,81	0	20,19	19,66	0	0	24	0	0	66,5	39,4	27,1	0,7	0,7	-
27.09.2022	0,529	0	20,11	19,35	0	19,7	19,2	0	0	24	0	0	66,4	39,5	26,82	0,7	0,7	-
28.09.2022	0,583	0	25,39	24,47	0	24,88	24,21	0	0	24	0	0	64,5	41	23,49	0,7	0,7	-
29.09.2022	0,593	0	27,18	26,35	0	26,7	26,11	0	0	24	0	0	63,7	41,5	22,2	0,7	0,7	-
30.09.2022	0,576	0	21,73	21,2	0	21,28	20,97	0	0	24	0	0	67,7	40,6	27,13	0,7	0,7	-
01.10.2022	0,509	0	17,78	17,37	0	17,39	17,22	0	0	24	0	0	69,2	39,8	29,4	0,7	0,7	-
02.10.2022	0,509	0	19,03	18,52	0	18,62	18,35	0	0	24	0	0	67,1	39,7	27,36	0,7	0,7	-
03.10.2022	0,598	0	23,45	22,81	0	22,93	22,57	0	0	24	0	0	66,3	40,2	26,06	0,7	0,7	-
04.10.2022	0,565	0	21,36	20,78	0	20,92	20,61	0	0	24	0	0	67,1	40	27,08	0,7	0,7	-
05.10.2022	0,504	0	18,49	18,07	0	18,1	17,91	0	0	24	0	0	68,4	40,4	27,97	0,7	0,7	-
06.10.2022	0,477	0	17,59	17,18	0	17,27	17,09	0	0	24	0	0	66,6	39	27,61	0,7	0,7	-
07.10.2022	0,504	0	18,32	17,85	0	17,94	17,71	0	0	24	0	0	67,4	39,3	28,12	0,7	0,7	-
08.10.2022	0,5	0	18,4	17,93	0	18	17,79	0	0	24	0	0	67,9	40,2	27,72	0,7	0,7	-
09.10.2022	0,523	0	19,38	18,87	0	18,98	18,71	0	0	24	0	0	67,8	40,1	27,65	0,7	0,7	-
10.10.2022	0,585	0	22,01	21,55	0	21,58	21,36	0	0	24	0	0	68,1	40,9	27,19	0,7	0,7	-
11.10.2022	0,548	0	20,06	19,72	0	19,63	19,54	0	0	24	0	0	68,1	40	28,02	0,7	0,7	-
12.10.2022	0,58	0	21,85	21,44	0	21,37	21,21	0	0	24	0	0	68,2	41	27,2	0,7	0,7	-
13.10.2022	0,56	0	20,47	20,1	0	20,03	19,92	0	0	24	0	0	68,4	40,6	27,84	0,7	0,7	-
14.10.2022	0,551	0	20,49	20,1	0	20,1	19,95	0	0	24	0	0	67,8	40,4	27,41	0,7	0,7	-
15.10.2022	0,471	0	17,28	16,95	0	16,94	16,84	0	0	24	0	0	67,5	39,7	27,8	0,7	0,7	-
16.10.2022	0,409	0	14,24	13,96	0	14	13,96	0	0	24	0	0	67,1	38	29,13	0,7	0,7	-
17.10.2022	0,408	0	14,56	14,27	0	14,24	14,19	0	0	24	0	0	67,3	38,4	28,88	0,7	0,7	-
18.10.2022	0,441	0	15,53	15,11	0	15,21	15,05	0	0	24	0	0	67,3	38,1	29,2	0,7	0,7	-
19.10.2022	0,623	0	23,97	23,25	0	23,49	23,01	0	0	24	0	0	67,6	41,1	26,5	0,7	0,7	-
20.10.2022	0,344	0	25,96	25,47	0	25,67	25,32	0	0	24	0	0	51,2	37,9	13,22	0,7	0,7	-
Итого:	15,498	0	613,81	598,6	0	602,05	593,81	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,498																	

Общее время работы системы, ч 840
Период нормальной работы системы, ч 840

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
15.09.2022	187,425	11275	11280,75	0	11006,99	11112,35	0
20.10.2022	202,923	11888,81	11879,35	0	11609,04	11706,16	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____