

#25559#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.10.2022 по 20.11.2022

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
Номер абонента 1132
Порядковый номер 4280
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122960
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2022	0,728	0	30,58	29,82	0	29,96	29,56	0	0	24	0	0	68	43,6	24,37	0,7	0,7	-
22.10.2022	0,635	0	24,9	24,17	0	24,41	23,93	0	0	24	0	0	68,1	42	26,08	0,7	0,7	-
23.10.2022	0,511	0	18,66	18,09	0	18,24	17,92	0	0	24	0	0	68,4	40,2	28,15	0,7	0,7	-
24.10.2022	0,556	0	20,48	19,87	0	19,99	19,63	0	0	24	0	0	68,1	40,2	27,9	0,7	0,7	-
25.10.2022	0,504	0	17,81	17,28	0	17,43	17,14	0	0	24	0	0	67,9	38,9	28,99	0,7	0,7	-
26.10.2022	0,539	0	19,55	19,01	0	19,07	18,77	0	0	24	0	0	67,9	39,5	28,33	0,7	0,7	-
27.10.2022	0,557	0	20,58	20,01	0	20,13	19,83	0	0	24	0	0	68	40,2	27,81	0,7	0,7	-
28.10.2022	0,486	0	17,32	16,86	0	16,97	16,76	0	0	24	0	0	67,6	38,9	28,68	0,7	0,7	-
29.10.2022	0,479	0	17,16	16,71	0	16,82	16,62	0	0	24	0	0	67,2	38,7	28,49	0,7	0,7	-
30.10.2022	0,526	0	19,31	18,76	0	18,88	18,59	0	0	25	0	0	68,1	40,2	27,85	0,7	0,7	-
31.10.2022	0,325	0	24,67	24,24	0	24,35	24,04	0	0	24	0	0	52	38,8	13,17	0,7	0,7	-
01.11.2022	0,574	0	20,68	20,14	0	20,19	19,9	0	0	24	0	0	68	39,6	28,46	0,7	0,7	-
02.11.2022	0,535	0	19,46	18,95	0	19,03	18,76	0	0	24	0	0	67,6	39,4	28,16	0,7	0,7	-
03.11.2022	0,623	0	23,41	22,76	0	22,92	22,52	0	0	24	0	0	68,3	40,9	27,36	0,7	0,7	-
04.11.2022	0,668	0	27,35	26,57	0	26,78	26,32	0	0	24	0	0	68,2	43,2	24,97	0,7	0,7	-
05.11.2022	0,676	0	27,21	26,45	0	26,68	26,21	0	0	24	0	0	68,1	42,8	25,32	0,7	0,7	-
06.11.2022	0,686	0	27,97	27,21	0	27,38	26,97	0	0	24	0	0	68,2	43,1	25,14	0,7	0,7	-
07.11.2022	0,72	0	29,24	28,43	0	28,66	28,19	0	0	24	0	0	68,1	43	25,09	0,7	0,7	-
08.11.2022	0,609	0	23,02	22,39	0	22,53	22,15	0	0	24	0	0	68,1	41,1	26,99	0,7	0,7	-
09.11.2022	0,624	0	23,42	22,75	0	22,94	22,51	0	0	24	0	0	68	40,8	27,19	0,7	0,7	-
10.11.2022	0,642	0	25,3	24,57	0	24,8	24,31	0	0	24	0	0	68	42	25,93	0,7	0,7	-
11.11.2022	0,618	0	23,59	22,88	0	23,1	22,63	0	0	24	0	0	68,3	41,6	26,73	0,7	0,7	-
12.11.2022	0,534	0	19,51	18,9	0	19,02	18,66	0	0	24	0	0	67,9	39,8	28,14	0,7	0,7	-
13.11.2022	0,528	0	19,42	18,83	0	18,99	18,63	0	0	24	0	0	67,6	39,9	27,78	0,7	0,7	-
14.11.2022	0,659	0	25,83	25,08	0	25,33	24,84	0	0	24	0	0	68	42	26,02	0,7	0,7	-
15.11.2022	0,713	0	29,43	28,51	0	28,84	28,26	0	0	24	0	0	68,2	43,4	24,78	0,7	0,7	-
16.11.2022	0,867	0	35,52	34,4	0	34,74	34,07	0	0	24	0	0	70,9	45,8	25,08	0,7	0,7	-
17.11.2022	0,941	0	34,65	33,42	0	33,79	33,09	0	0	24	0	0	75,3	47,4	27,92	0,7	0,7	-
18.11.2022	0,979	0	34,94	33,66	0	34,02	33,33	0	0	24	0	0	77,3	48,5	28,8	0,7	0,7	-
19.11.2022	1,063	0	38,96	37,53	0	37,94	37,05	0	0	24	0	0	79	51	28,01	0,7	0,7	-
20.11.2022	1,021	0	34,84	33,5	0	33,86	33,13	0	0	24	0	0	80,3	50,2	30,19	0,7	0,7	-
Итого:	20,126	0	774,77	751,75	0	757,79	744,32	0	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,126																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2022	202,923	11888,81	11879,35	0	11609,04	11706,16	0
20.11.2022	223,049	12663,58	12631,1	0	12366,83	12450,48	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2022 7:23:40