

#102954#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ  
Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")  
Номер абонента 1132  
Порядковый номер 4280  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122960  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2024	0,803	0	161,46	160,8	0	157,95	157,75	0	0	24	0	0	69,5	64,4	5,1	0,7	0,7	-
22.10.2024	0,59	0	154,87	154,77	0	151,45	151,71	0	0	24	0	0	70,1	66,2	3,88	0,7	0,7	-
23.10.2024	0,523	0	145,45	145,69	0	142,31	142,82	0	0	24	0	0	69,8	66,1	3,67	0,7	0,7	-
24.10.2024	0,664	0	149,74	149,92	0	146,59	147,11	0	0	24	0	0	68,5	64	4,53	0,7	0,7	-
25.10.2024	0,664	0	143,7	144,22	0	140,58	141,45	0	0	24	0	0	69,6	64,9	4,74	0,7	0,7	-
26.10.2024	0,665	0	151,72	151,42	0	148,41	148,54	0	0	24	0	0	69,4	65	4,46	0,7	0,7	-
27.10.2024	0,708	0	166,07	165,81	0	162,45	162,57	0	0	25	0	0	69,8	65,5	4,35	0,7	0,7	-
28.10.2024	0,702	0	158,76	158,54	0	155,33	155,48	0	0	24	0	0	69,6	65	4,52	0,7	0,7	-
29.10.2024	0,713	0	161,34	161,08	0	157,85	157,98	0	0	24	0	0	69,4	64,9	4,52	0,7	0,7	-
30.10.2024	0,708	0	160,3	160,17	0	156,79	157,11	0	0	24	0	0	69,8	65,3	4,52	0,7	0,7	-
31.10.2024	0,714	0	158,92	158,7	0	155,47	155,63	0	0	24	0	0	69,7	65,1	4,59	0,7	0,7	-
01.11.2024	0,716	0	160,33	159,4	0	156,83	156,33	0	0	24	0	0	69,7	65,1	4,59	0,7	0,7	-
02.11.2024	0,694	0	152,13	151,17	0	148,82	148,3	0	0	24	0	0	69,5	64,9	4,66	0,7	0,7	-
03.11.2024	0,697	0	154,65	153,72	0	151,29	150,78	0	0	24	0	0	69,7	65,1	4,59	0,7	0,7	-
04.11.2024	0,681	0	153,19	152,93	0	149,91	149,99	0	0	24	0	0	69,4	64,9	4,53	0,7	0,7	-
05.11.2024	0,695	0	146,89	146,84	0	143,7	144,04	0	0	24	0	0	69,7	64,8	4,85	0,7	0,7	-
06.11.2024	0,69	0	144,84	144,96	0	141,72	142,24	0	0	24	0	0	69,2	64,3	4,89	0,7	0,7	-
07.11.2024	0,727	0	147,95	147,92	0	144,68	145,08	0	0	24	0	0	70,1	65	5,03	0,7	0,7	-
08.11.2024	0,721	0	152,83	152,85	0	149,49	149,93	0	0	24	0	0	70	65,1	4,83	0,7	0,7	-
09.11.2024	0,674	0	146,25	146,03	0	143,11	143,25	0	0	24	0	0	69,4	64,6	4,74	0,7	0,7	-
10.11.2024	0,735	0	146,5	146,38	0	143,07	143,39	0	0	24	0	0	72,3	67,2	5,12	0,7	0,7	-
11.11.2024	0,812	0	147,2	147,27	0	143,43	144	0	0	24	0	0	76	70,4	5,66	0,7	0,7	-
12.11.2024	0,812	0	145,26	145,39	0	141,54	142,17	0	0	24	0	0	76,3	70,6	5,72	0,7	0,7	-
13.11.2024	0,773	0	143,71	144,06	0	140,02	140,85	0	0	24	0	0	76,1	70,6	5,51	0,7	0,7	-
14.11.2024	0,806	0	145,72	146,22	0	142,37	143,3	0	0	24	0	0	72	66,4	5,64	0,7	0,7	-
15.11.2024	0,835	0	151,69	152	0	148,42	149,21	0	0	24	0	0	69,2	63,6	5,61	0,7	0,7	-
16.11.2024	0,84	0	159,03	158,76	0	155,57	155,78	0	0	24	0	0	69,7	64,3	5,39	0,7	0,7	-
17.11.2024	0,835	0	155,45	154,95	0	152,03	152,02	0	0	24	0	0	69,8	64,4	5,48	0,7	0,7	-
18.11.2024	0,864	0	151,02	150,91	0	147,62	148,01	0	0	24	0	0	70,8	65	5,85	0,7	0,7	-
19.11.2024	0,886	0	149,09	148,98	0	145,6	146,02	0	0	24	0	0	72,4	66,3	6,07	0,7	0,7	-
20.11.2024	0,883	0	151,51	151,48	0	147,99	148,5	0	0	24	0	0	72,2	66,2	5,97	0,7	0,7	-
Итого:	22,83	0	4717,57	4713,34	0	4612,39	4621,34	0	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,83																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2024	552,101	35042,89	34699,89	0	34248,84	34199,37	0
20.11.2024	574,931	39760,46	39413,23	0	38861,23	38820,71	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.11.2024 7:42:02