

#25548#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2021 по 20.12.2021

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ  
Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")  
Номер абонента 1132  
Порядковый номер 4280  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122960  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2021	0,71	0	33,52	33,59	0	32,74	33,27	0	0	24	0	0	68,9	47,1	21,79	0,7	0,7	6
22.11.2021	0,825	0	36,95	37,04	0	36,11	36,58	0	0	24	0	0	72,1	49,2	22,86	0,7	0,7	-
23.11.2021	0,824	0	38,61	38,73	0	37,78	38,3	0	0	24	0	0	70,3	48,5	21,8	0,7	0,7	-
24.11.2021	0,777	0	36,53	36,58	0	35,76	36,17	0	0	24	0	0	69,6	47,8	21,76	0,7	0,7	-
25.11.2021	0,776	0	38,9	39,03	0	38,09	38,56	0	0	24	0	0	69	48,5	20,48	0,7	0,7	-
26.11.2021	0,822	0	36,72	36,78	0	35,92	36,32	0	0	24	0	0	72,6	49,6	22,97	0,7	0,7	-
27.11.2021	0,842	0	34,63	34,62	0	33,84	34,17	0	0	24	0	0	74	49	24,91	0,7	0,7	-
28.11.2021	0,848	0	35	35	0	34,2	34,57	0	0	24	0	0	74,7	50	24,78	0,7	0,7	-
29.11.2021	0,881	0	35,42	35,4	0	34,51	34,95	0	0	24	0	0	75,6	50,1	25,52	0,7	0,7	-
30.11.2021	0,902	0	37,54	37,6	0	36,57	37,11	0	0	24	0	0	75,2	50,6	24,65	0,7	0,7	-
01.12.2021	0,941	0	37,23	37,24	0	36,21	36,75	0	0	24	0	0	77	51,1	25,9	0,7	0,7	-
02.12.2021	0,873	0	36,9	36,95	0	36,02	36,48	0	0	24	0	0	74,3	50	24,26	0,7	0,7	-
03.12.2021	0,927	0	36,46	36,48	0	35,48	36	0	0	24	0	0	76,7	50,6	26,14	0,7	0,7	-
04.12.2021	0,937	0	36,49	36,47	0	35,5	36,01	0	0	24	0	0	77,3	50,9	26,37	0,7	0,7	-
05.12.2021	0,897	0	35,25	35,22	0	34,28	34,73	0	0	24	0	0	77,5	51,3	26,2	0,7	0,7	-
06.12.2021	1,106	0	40,19	40,15	0	38,98	39,62	0	0	24	0	0	83,3	54,9	28,37	0,7	0,7	-
07.12.2021	1,286	0	46,3	46,24	0	44,79	45,5	0	0	24	0	0	87	58,3	28,72	0,7	0,7	-
08.12.2021	1,28	0	44,7	44,59	0	43,22	43,88	0	0	24	0	0	88	58,4	29,59	0,7	0,7	-
09.12.2021	1,185	0	42,45	42,39	0	41,14	41,78	0	0	24	0	0	84,7	56	28,72	0,7	0,7	-
10.12.2021	0,97	0	36,06	36,05	0	35,08	35,57	0	0	24	0	0	78,7	51	27,66	0,7	0,7	-
11.12.2021	0,944	0	35,25	35,22	0	34,26	34,75	0	0	24	0	0	78,6	50,9	27,61	0,7	0,7	-
12.12.2021	1,002	0	37,92	37,91	0	36,88	37,42	0	0	24	0	0	79,2	52	27,17	0,7	0,7	-
13.12.2021	0,969	0	35,93	35,93	0	34,93	35,43	0	0	24	0	0	78,6	50,8	27,81	0,7	0,7	-
14.12.2021	0,93	0	36,9	36,93	0	35,92	36,44	0	0	24	0	0	75,6	49,7	25,89	0,7	0,7	-
15.12.2021	0,867	0	38,16	38,27	0	37,27	37,79	0	0	24	0	0	72,2	49	23,28	0,7	0,7	-
16.12.2021	0,844	0	39,01	39,16	0	38,16	38,71	0	0	24	0	0	70,5	48,3	22,15	0,7	0,7	-
17.12.2021	0,879	0	42,61	42,78	0	41,63	42,27	0	0	24	0	0	70,8	49,7	21,12	0,7	0,7	-
18.12.2021	0,805	0	36,5	36,62	0	35,69	36,2	0	0	24	0	0	71	48,4	22,6	0,7	0,7	-
19.12.2021	0,82	0	37,86	38,02	0	37,02	37,53	0	0	24	0	0	71,2	49	22,13	0,7	0,7	-
20.12.2021	0,984	0	38,99	39,04	0	37,94	38,52	0	0	24	0	0	77,8	51,9	25,95	0,7	0,7	-
Итого:	27,653	0	1134,98	1136,03	0	1105,92	1121,38	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,653																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.11.2021	39,459	2022,4	2041,06	0	1985,13	2022,72	0
20.12.2021	67,112	3157,38	3177,09	0	3091,05	3144,1	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.12.2021 7:29:42